

EMPOCALDAS S.A - E.S.P

Chinchina Caldas, 02 de Enero 2018

PARA: DR SERGIO HUMBERTO LOPERA
Jefe Operación y Mto

DE: VALENTINA MESA CORONADO
Administradora (E) Seccional Chinchina


ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA EMERGENCIA ACUEDUCTO SECTOR
LA GLORIETA CHINCHINA CALDAS

Cordial saludo,

Por medio del presente le informo que desde el día 30 de Diciembre de 2017, en horas de la mañana, se presentó EMERGENCIA en el sector la glorieta, en la tubería principal de 2" pvc de acueducto, el cual presento ruptura con llevando a la suspensión del servicio a todos los habitantes de este sector, debido al problema generado por este daño.

Por lo tanto se necesita de manera urgente la contratación de la retroexcavadora ya que el tubo está a 5 mts de profundidad.

Atentamente


VALENTINA MESA CORONADO
Administradora (E) Seccional
Chinchina Caldas.

	F-AC-46 Versión 1 Mayo 2012	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. SERVICIO DE ACUEDUCTO
		INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: Chinchina _____

Fecha del informe: 02 DE ENERO 2018

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA PRESENTADA:

EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2017 SIENDO LAS 07:00 AM. SE PRESENTO DAÑO ACUEDUCTO EN LA TUBERIA DE 2" PVC EN EL SECTOR LA GLORIETA, EL CUAL PRESENTO RUPTURA DEL TUBO PRINCIPAL, CONLLEVANDO A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EN ESTE SECTOR GENERADO POR ESTE DAÑO.

POR LO ANTERIOR SE REQUIERE DE FORMA INMEDIATA LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA PARA REPARAR LA TUBERIA.

2. APOYO REQUERIDO:

DESCRIPCIÓN	POSIBLE PROVEEDOR (del producto o servicio requerido)	PLAZO PARA EL PAGO (según lo pactado con el proveedor)
SERVICIO DE RETRO CARGADOR CON LLANTAS PARA ATENDER EMERGENCIA DE ACUEDUCTO		

3. VALOR ESTIMADO PARA SOLUCIONAR LA EMERGENCIA: \$ 1.990.440

4. OBSERVACIONES: (Cuando se considere necesario se puede aportar información adicional)

5. AGREGAR REGISTRO FOTOGRÁFICO

Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.
 En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"



F-AC-46
Versión 1
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

VALENTINA MESA CORONADO

Nombre del Administradora (E) Chinchina

Firma

Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"

MEMORANDO

OM-2018-II-00000032

Manizales, 2 de Enero de 2018

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA CHINCHINA

El 30 de diciembre del 2017, en horas de la mañana, se presentó Emergencia en el sector de la Glorieta, por ruptura de la tubería principal de 2" PVC de acueducto, conllevando a la suspensión del servicio a todos los habitantes de este sector, por lo tanto se necesita de manera urgente la contratación de una retroexcavadora ya que el tubo esta a 5 m de profundidad.


Es por lo anterior que se solicita se declare la situación de emergencia en el municipio de Chinchiná.

Atentamente,
Reservado Para Firma Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Anexo:
Copia:

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

Servicio de retro cargador con llantas para atender emergencia de acueducto en la salida a Manizales en el municipio de Chinchina Caldas					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	Servicio de retro cargador con llantas	hora	19,00	104.760	1.990.440
Costo Total					1.990.440


SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
JEFE DEPTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO