



Gobierno de
CALDAS

PRIMERO
LA GENTE

@Empocaldas @empocaldas_oficial
 empo@empocaldas.com.co
 www.empocaldas.com.co

Victoria, 21 de diciembre 2020

Para: Wilder Iberson Escobar Ortiz
Gerente EMPOCALDAS


De: Seccional Victoria



ASUNTO: Solicitud Declaratoria de Emergencia

El día 20 de diciembre del año 2020, se presentó daño en la aducción de Doña Juna sector Santa Isabel finca Horacio Camacho del municipio de Victoria, en horas de la mañana se presentó una fuga en la tubería de polietileno de 8", quedando suspendido el servicio por esta conducción. Afectando a 1650 suscriptores de la población de Victoria Caldas.

Por esta razón le solicito de la manera más respetuosa se Declare la Emergencia para intervenir lo más pronto posible y dar una solución positiva al problema que se está presentando en la aducción de Doña Juana. /

Cordial Saludo,


Diego Fernando Vargas Pamplona
Administrador Seccional Victoria
EMPOCALDAS



Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
 PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9



F-AG-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: Victoria Fecha del Informe: Diciembre 21 de 2020

EVENTO: Daño aducción Doña Juana sector Santa Isabel finca Horacio Camacho del municipio de Victoria

FECHA: Diciembre 20 de 2020 HORA: 10:00 a.m.

COMPONENTE AFECTADO: Planta de Tratamiento de Agua Potable

DESCRIPCION DEL DAÑO:

El día 20 de diciembre del año 2020, se presentó daño aducción Doña Juana sector Santa Isabel finca Horacio Camacho del municipio de Victoria, afectando a 1650 suscriptores de Victoria Caldas,

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

Aducción Doña Juana sector Santa Isabel finca Horacio Camacho del municipio de Victoria

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: _____

Recursos Técnicos: Se requiere empalme en polietileno termofusion

Recursos económicos: Un millón quinientos mil pesos (\$1.500.000)

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: _____

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:

Diego Fernando Vargas Pampiona

Nombre del Administrador

Firma

