

MEMORANDO

OM-2017-II-00010072

Manizales, 14 de Diciembre de 2017

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: solicitud declaración emergencia San José Belalcazar

La tubería de acueducto PF 6" se dañó unión de termo fusión del acueducto regional de occidente en el sitio denominado parte baja de la vereda la habana, se hace necesario el cambio de 6,5 ml aproximadamente.

Lo anterior afecta el suministro de agua potable para toda la población del municipio de Belalcazar, es por esto que se solicita se declare la situación de emergencia en el municipio.

Atentamente,
Reservado Para Firma Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Anexo:
Copia:

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

BELALCAZAR CALDAS 14 DICIEMBRE 2.017

MEMORANDO No. BL092

PARA: GERENCIA
DE: EMPOCALDAS BELALCAZAR CALDAS
ASUNTO: DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Muy respetuosamente me permito solicitarle se declare la emergencia correspondiente para la reparación urgente del ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE en el sector de la vereda la habana parte baja de la SECCIONAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P BELALCAZAR CALDAS.

Para lo cual anexo el INFORME DE EMERGENCIA correspondiente y sus anexos.

Cordial saludo;



JOSE FABIO ALARCON SALAZAR
ADMINISTRADOR.



F-AC-46
Versión 1
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: BELALCAZAR CALDAS Fecha del informe: 14-DICIEMBRE 2.017.

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA PRESENTADA:

TUBERIA DE ACUEDUCTO PF 6 PGD DAÑADA POR UNION DE TERMOFUSION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE OCCIDENTE EN EL SITIO DENOMINADO PARTE BAJA DE LA VEREDA LA HABANA - SE HACE NECESARIO EL CAMBIO DE 6.5 METROS LINEALES APROXIMADAMENTE - AFECTANDO EL SUMINISTRO DE AGUA APOTABLE PARA TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR TANTO EL CASCO URBANO COMO RURAL.

2. APOYO REQUERIDO:


DESCRIPCIÓN	POSIBLE PROVEEDOR (del producto o servicio requerido)	PLAZO PARA EL PAGO (según lo pactado con el proveedor)
CONTRATISTA PARA TERMOFUSION		

3. VALOR ESTIMADO PARA SOLUCIONAR LA EMERGENCIA: \$2.644.997.00

4. OBSERVACIONES: (Cuando se considere necesario se puede aportar información adicional)

5. AGREGAR REGISTRO FOTOGRÁFICO

JOSE FABIO ALARCON SALAZAR
Nombre del Administrador



Firma

Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"