



☐ Empocaldas ☐ empocaldas_oficial ☐ empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

RESPUESTA OBSERVACIONES SOLCIITUD PÚBLICA DE OFERTA 014 DE 2023

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. procede a revisar la documentación allegada al correo <u>observaciones@empocaldas.com.co</u>, los días 09 de febrero del año corriente, por parte del posible oferente **OSMOSIS INGENIERÍA.**

1. SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA No. 014 DE 2023.

OBJETO: ADQUIRIR UN EQUIPO DE MEDICIÓN DE 8" ULTRASÓNICO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO CAMPOALEGRE DE CHINCHINÁ, CALDAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$19.194.026 M/CTE IVA INCLUIDO.

DOCUMENTO ALLEGADO POR PARTE DE OSMOSIS INGENIERÍA.

Observaciones Proceso Enviado: jueves, 9 de febrero de 2023 12:20 Para: Observaciones <observaciones@empocaldas.com.co> Asunto: Observaciones Proceso No suele recibir correos electrónicos de asesor@osmosisingenieria.com. Por qué esto es importante Buenos dias EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Solicitamos por favor tener en cuenta las siguientes observaciones: Por favor aclarar si el medidor solicitado debe ser una marca específica, debido a que en el estudio de metcado están ofertando un medidor Hydrus II R800 Por favor aclarar el rango metrológico del medidor Por favor aclarar si es obligatorio presentar la PÓLIZA DE GARANTÍA Y SERIEDAD DE LA OFERTA Quedamos atentos a su respuesta. Cordialmente. Yadira Farfán Asesor Comercial Òsmosis Ingenieria Expertos en Tratamiento de Agua y Medición 7205753 3174279890 060 ventas@osmosisingenieria com www.osmosisingenieria.com

Sucursal Colombia Transversal 35 #30-35 Bogotá Sucursal Ecuador Francisco Robles y Paseo Atahualpa N4-300 Conocolo





Por favor aclarar si el medidor solicitado debe ser una marca específica debido a que en el estudio de mercado están ofertando un medidor Hydrus II R800.

RESPUESTA: Por error de digitación se incluyó la referencia de un tipo de medidor cotizado en el estudio de mercado. Sin embargo, el proceso es abierto y se aceptarán ofertas de diferentes tipos de marcas ampliamente reconocidas en el mercado colombiano. Siempre y cuando se cumpla con el plazo de entrega definido en el estudio de necesidad.

Por favor aclarar el rango metrológico del medidor.

RESPUESTA: El rango metrológico debe ser R500 o superior.

Por favor aclarar si es obligatorio presentar la PÓLIZA DE GARANTÍA Y SERIEDAD DE LA OFERTA.

RESPUESTA: Si es obligatoria la Póliza de Garantía y Seriedad de la Oferta ya que es un factor habilitante para la aceptación de la misma.







f Empocaldas @empocaldas_oficial

■ empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Por favor aclarar si el medidor debe ser exclusivamente con batería de litio, o si se acepta con conexión eléctrica.

RESPUESTA: Sí, Empocaldas S.A. E.S.P. requiere que el medidor a proveer sea exclusivamente con batería de litio.

Por favor aclarar de cuánto debe ser la vida útil de la batería.

RESPUESTA: la vida útil de la batería debe ser mínimo de 10 años.

Dada a los 10 días del mes de febrero de 2023.

BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ

Secretaria General EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA

Jefe Depto. Administrativo y Financiero

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ALEXANDRA CARMONA FUQUENES

Contratista Secretaria General EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

JOHN FREDY RIVAS ORTIZ Jefe Sección Suministros

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.