

**RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ALLEGADAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS N° 0024 DE 2019**

**OBJETO:** Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para

**GRUPO I:** SUMINISTRO DE TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS PARA CUBRIR LAS EMERGENCIAS QUE SE PRESENTAN EN LAS DIFERENTES SECCIONALES ADMINISTRADAS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**GRUPO II:** SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y TUBERÍA DE PVC DE DIFERENTES DIAMETROS PARA LAS SECCIONALES QUE ADMINISTRA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**GRUPO III:** ADQUISICIÓN DE ACOPLEROS E HIDRANTES EN HD DE DIFERENTES DIAMETROS PARA LAS SECCIONALES QUE ADMINISTRA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**PRESUPUESTO OFICIAL:** El presupuesto oficial para el presente procedimiento de selección asciende a la suma de:

**GRUPO I:** CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$133.079.299) INCLUIDO IVA.

**GRUPO II:** NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DIECISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$97.427.017) INCLUIDO IVA.

**GRUPO III:** DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$227.951.690) INCLUIDO IVA.

Por medio del presente, la Empresa se pronuncia frente las observaciones presentadas dentro del término concedido para la solicitud pública de ofertas 0024 de 2019, en los siguientes términos:

**Observaciones allegadas por Catalina González Asistente Comercial  
ACUATUBOS S.A.S.**

1. En la página 16, Numeral 2.1 Documentos de carácter jurídico, Literal F solicitan: "Certificado de inscripción VIGENTE en el registro único de proponentes de cualquiera de las Cámaras de Comercio del país, según la Clasificación de bienes y servicios de las Naciones Unidas Versión 14.080 en":

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Tubos y tuberías comerciales (Grupos II y III)	40171500
Polietileno alta densidad LDPE (Grupo I)	13102018 031162800

Al revisar el código 131020 se trata de "Plásticos Termoplásticos" se refiere a la manufactura de la resina y cuyo familia son los Cauchos, y el código 311628 se trata de "Ferretería en General". De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que los productos requeridos en el Grupo I son productos para el transporte de agua potable, los cuales están cubiertos por normas especiales distintas a las de un artículo de Ferretería; solicitamos retirar dichos códigos y en su lugar sugerimos considerar el código 40174900 "uniones para tubos", el 40183000 "Tuberías de caucho y plástico", o el 40172500 "Conectores de Tubos".

2. En el análisis de la necesidad del Grupo I, solicitan en el ITEM 8 "Adaptador brida en HD de 12" para AC", ITEM 9 "Adaptador brida en HD de 14" para PVC", ITEM 10 "Adaptador brida en HD de 16" para PVC", e ITEM 11 "Adaptador brida en HD de 18" para PVC".

Solicitamos permitir la fabricación de dichos Adaptadores en tubería de acero de 9,5 mm de espesor, bajo la Norma AWWA C-210, C-207, C-208, C-2019 en acero al carbón ASTM A-36 y soldadura bajo Norma API 1104, Norma De protección AWWA C210 sanblasting – sspc –sp10 y pintura epóxica. Bridas Norma ANSI 150.

3. En el análisis de la necesidad del Grupo I, solicitan en el ITEM 20 "Reducción bridada en HD DE 14" A 12", ITEM 21 " Reducción bridada en HD de 16" a 12" e ITEM 22 "Reducción bridada en HD de 18" a 12".

Solicitamos permitir la fabricación de dichas Reducciones en tubería de acero de 9,5 mm de espesor, bajo la Norma AWWA C-210, C-207, C-208, C-2019 en acero al carbón ASTM A-36 y soldadura bajo Norma API 1104, Norma De protección AWWA C210 sanblasting – sspc –sp10 y pintura epóxica. Bridas Norma ANSI 150.

4. En el análisis de la necesidad del Grupo III, solicitan en el ITEM 8 (Acople universal HD de 10" tambor 40cm), ITEM 10 (Acople universal HD de 12" tambor 50cm), ITEM 12 (Acople universal HD de 14" tambor 50cm), ITEM 13 (Acople universal HD de 14" R1-R2), e ITEM 14 (Acople universal HD de 16" tambor 50cm).

Solicitamos aceptar el barril fabricado en Acero al Carbón ASTM A-36 con sanblasting y pintura epóxica.

5. Solicitamos ampliar el plazo de entrega de las propuestas ocho (8) día más, con el fin de cumplir con todos los requisitos solicitados por ustedes.

### RESPUESTA DE LA EMPRESA

1. La clasificación de bienes y servicios para el Grupo I quedara de la siguiente forma:

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Polietileno alta densidad LDPE Grupo I	13102018 ó 31162800 ó 40183000 ó 40174900 ó 40172500

2. Se acepta la observación para el Grupo I.
3. Se acepta la observación para el Grupo I.
4. Se acepta la observación para el Grupo III.
5. No se acepta la observación, el cierre será realizado el 26 de febrero a las 10:00 a.m.

Manizales, 20 de febrero de 2019.

**CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

V.bo: ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE

V.bo: SERGIO HUMBERTO LÓPERA PROAÑOS