

RESPUESTA OBSERVACIONES SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS N° 023 DE 2021

OBJETO: ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE POLIETILENO PARA TENER EN STOCK Y CUBRIR EMERGENCIAS EN LAS DISTINTAS SECCIONALES ADMINISTRADAS POR EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$11.620.493 IVA INCLUIDO.

La Empresa se pronuncia frente a las observaciones presentada por el posible oferente **ALMACEN PARÍS S.A.**, a la Solicitud Pública de Ofertas N° 023 de 2021, presentadas dentro del plazo establecido, en los siguientes términos:

OBSERVACIONES – ALMACEN PARÍS S.A.:



Luz Adriana García Duque <asesor.luz@parisconstructor.com>

vie 15/03/2021 13:45

Para: Observaciones

Buenas tardes.

OFERTA PUBLICA # 023

OBJETO: adquisición de tuberías y accesorios de polietileno para tener en stock y cubrir emergencias en las distintas seccionales administradas por Empocaldas S.A.E.S.P

Solicito el favor y me indiquen qué presión es la que necesitan de la tubería polietileno 6" PN 16

Cordial saludo.



RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA EMPRESA DE ALMACEN PARÍS:

Dando respuesta a la observación incoada por el posible oferente, la empresa se permite informar que, la presión requerida para la tubería de polietileno de 6" PN 16 es de 235 PSI.

Dada en Manizales, a los 08 días del mes de Marzo de 2021.

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Secretario General
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

PROYECTO: SANTIAGO LARGACHA ECHEVERRI.