

## RESPUESTA OBSERVACIONES ACTA DE COMITÉ No. 008 DE 2023

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. procede a revisar la documentación allegada al correo [observaciones@empocaldas.com.co](mailto:observaciones@empocaldas.com.co), los días 14 y 15 de marzo del año corriente, por parte de los oferentes **HIDROMED S.A.S** con el fin de subsanar las anotaciones realizadas por el Comité de Compras a través del Acta No. 008 de 2023.

### 1. SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA No. 026 DE 2023.

**OBJETO:** ADQUIRIR EQUIPOS DE MEDICIÓN DE DIAMETROS ¾", 1", 2", 4" Y 8" PARA LAS SECCIONALES DE SAMANÁ, LA DORADA, VITERBO, AGUADAS Y CHINCHINÁ.

**PRESUPUESTO OFICIAL:** \$64.797.682 M/CTE IVA INCLUIDO

#### Subsanación allegada por parte de **HIDROMED S.A.S:**

1- Nos permitimos aclarar que el tiempo de entrega estimado para los medidores de referencia Altairvolumétricos DN25 1" R315 y Medidor Aquila Velocidad DN50 2" R315, es de 45 días por procesos de importación.

Las demás referencias ofertadas como son: Diez (10) medidores volumétricos Altair DN20 ¾" R315, Dos (2) Medidores velocidad Aquila V5 DN100 4" R315 y Uno (1) Medidor ultrasónico Hydrus II DN2008" R800, se encuentra en inventarió para entrega inmediata.

2- Nos permitimos aclarar y confirmar que los medidores ofertados corresponden fielmente a las especificaciones de rangos solicitadas en el estudio de la necesidad R315 para medidores de ¾" y 1".Volumétricos Altair. El rango solicitado se aprecia en la descripción de la oferta y es en la ficha técnica donde no corresponde, pedimos excusas por el error al enviar la ficha técnica de rango inferior y adjuntamos las fichas correspondientes y actualizadas con el R315 según lo solicitado.


3- Con respecto a la cantidad de agujeros del medidor de 8" efectivamente cuenta con 12. Pero permite para su instalación bridas según EN1092, PN10/16 y bridas de 8 agujeros para tornillos paraPN10. Según especificaciones del fabricante en ficha técnica anexa.



## RESPUESTA DE LA ENTIDAD A HIDROMED S.A.S:

Una vez analizado los documentos allegados, se encuentra que el proponente subsana el componente técnico, ya que los medidores a suministrar cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en la oferta pública 026 de 2023, sin embargo, la empresa **HIDROMED S.A.S** no puede cumplir con el plazo estipulado en el estudio de necesidad. Por lo que, el comité de compras considera que la oferta pública no cumple con los requisitos jurídicos y sugiere declarar el proceso desierto

Dada a los 16 días del mes de marzo de 2023.



**BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ**  
Secretaria General  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**JUDY CRISTINA ALZATE CARDONA**  
Jefe Depto. Administrativo y Financiero  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**ALEXANDRA CARMONA FUQUENES**  
Contratista Secretaria General  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**JOHN FREDY RIVAS ORTIZ**  
Jefe Sección Suministros  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**  
Jefe Depto. Comercial  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**GUSTAVO ADOLFO OSPINA RUIZ**  
Abogado contratista Secretaria General  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

