

MEMORANDO

SM-2019-II-00002429

Samaná, 15 de marzo de 2019


PARA: SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS

DE: SAMANA

ASUNTO: Solicitud declaración emergencia en el municipio de Samaná por Daños en edificio planta de tratamiento

En la mañana del día 14 de Marzo se ha presentado fuertes lluvias que dejaron daños en edificio de la planta de tratamiento, se desprendió la canaleta de la parte de adelante de la edificación y se han dañado varias hojas, el agua está ingresando al edificio por las ventanas y paredes, el laboratorio y sala de operadores se llenó de agua, se requiere de forma urgente realizar reparaciones del techo ya que está en peligro la integridad de los operadores, los equipos y los insumos químicos de los laboratorios.

Adjunto fotos.








Atentamente,

LUZ MARINA RESTREPO OSPINA

Administrador

Proyectó: Luz Marina Restrepo Ospina

	F-AC-46 Versión 1 Mayo 2012	EMPOCALDAS S.A. E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO
		INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: Samaná, Fecha del informe: 15 /03/2019

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA PRESENTADA:

El día 14 de marzo de 2019 se presentan fuertes lluvias y tempestad en el municipio, ocasionando en la planta de tratamiento daños en la estructura del edificio, la canaleta que recoge el agua lluvia de la parte delantera del edificio se desploma y ocasiona además daños en el techo, lo que genera ingreso de agua al edificio por varias partes generando riesgo para operadores, daño de equipos e insumos que se encuentran en el edificio.

Se requiere realizar la intervención de manera inmediata por parte de la empresa para mitigar riesgo al personal que labora en la planta y evitar daños en equipos e insumos existentes en el edificio y poder garantizar la prestación del servicio a la comunidad ya que la planta es una fuente principal en el proceso de potabilización del agua,

2. APOYO REQUERIDO:


DESCRIPCIÓN	POSIBLE PROVEEDOR (del producto o servicio requerido)	PLAZO PARA EL PAGO (según lo pactado con el proveedor)
Cambiar techos y canaleta y demás adecuaciones pertinentes para evitar el ingreso de agua a la edificación.	Por definir	

3. VALOR ESTIMADO PARA SOLUCIONAR LA EMERGENCIA: \$ 10.193.148
Diez millones, ciento noventa y tres mil, ciento cuarenta y ocho pesos COP

4. OBSERVACIONES: (Cuando se considere necesario se puede aportar información adicional)

5. AGREGAR REGISTRO FOTOGRÁFICO


Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"



F-AC-46
Versión 1
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"



F-AC-46
Versión 1
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



ARLEX QUINTERO VASQUEZ
Ingeniero de Zona Oriente

FIRMA

Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"

MEMORANDO

OM-2019-II-00002488

Manizales, 15 de marzo de 2019

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: DECLRACION EMERGENCIA SAMANA

*Se ha recibido oficio de fecha 15 de marzo del 2019, enviado por la señora administradora de la seccional **Samaná**, **LUZ MARINA RESTREPO OSPINA**, e informe del Supervisor de zona Arlex Quintero Vásquez, se manifiesta que en la mañana del día 14 de marzo se ha presentado fuertes lluvias que dejaron daños en edificio de la planta de tratamiento, se desprendió la canaleta de la parte de adelante de la edificación y se han dañado varias hojas, el agua está ingresando al edificio por las ventanas y paredes, el laboratorio y sala de operadores se llenó de agua, se requiere de forma urgente realizar reparaciones del techo ya que está en peligro la integridad de los operadores, los equipos y los insumos químicos de los laboratorios.*

Es por lo anterior que solicito se declare la situación de emergencia en el municipio de Chinchiná.

Atentamente,
Reservado Para Firma Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

**REPARACIONES INFRAESTRUCTURA FISICA PLANTA DE TRATAMIENTO MUNICIPIO DE SAMANA
DEPARTAMENTO DE CALDAS .**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desmante de cubierta en mal estado (incluye andamios y elementos de seguridad)	m2	95,20	\$ 25.000	\$ 2.380.000
2	Suministro e instalacion de cubierta en teja arquitectonica galvanizada prepintada (blanco interno y azul externa) cal 26 0,40 mm	m2	95,20	\$ 45.000	\$ 4.284.000
3	Reparacion e instalacion de canal de aguas lluvias en lamina galvanizada y pintura exterior en esmalte (repocision 5 ml, y aprovechamiento de canal existente para un total de 13.60 ml) canal existente.	Und	1,00	\$ 350.000	\$ 350.000
4	Suministro e instalacion de pie de amigos en angulo metalico de 1/4"*1/4"*1/8", para soporte de canal de aguas lluvias.	Und	11	\$ 70.000	\$ 770.000
COSTO DIRECTO					\$ 7.784.000
ADMINISTRACION		%	24	\$ 7.784.000	\$ 1.868.160
IMPREVISTOS		%	1	\$ 7.784.000	\$ 77.840
UTILIDADES		%	5	\$ 7.784.000	\$ 389.200
IVA SOBRE UTILIDADES		%	19	\$ 389.200	\$ 73.948
TOTAL					\$ 10.193.148


ARLEX QUINTERO MASQUEZ
Ingeniero de Zona Oriente