

RS-016

Riosucio Caldas, Abril 12 de 2018

PARA: SERGIO HUMBERTO LOPERA
Jefe Operación y Mantenimiento

DE: ADMINISTRADOR RIOSUCIO

ASUNTO: Declaratoria de Emergencia


Cordialmente le reporto el daño presentado el día 12 de abril de 2018 en la conducción de la bocatoma la Palma – en el sector el Basurero, en donde se presentó desplazamiento de terreno afectando un tramo de 42 mts de tubería de 6" PVC.

Así mismo dicho daño afecta la cantidad de agua que llega a la bocatoma La Robada y por ende a la Planta de Tratamiento que abastece a todo el municipio de Riosucio Caldas.

Por lo anterior solicito se declare la emergencia para su respectiva reposición y reubicación.

Por su atención mil gracias.

Atentamente,


JULIO ARTURO QUINONEZ PEREZ
Administrador



F-AC-46
Versión 2
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: RIOSUCIO

Fecha del informe: 12 DE ABRIL DE 2018

EVENTO: DAÑO EN TUBERIA DE 6" PVC POR DESPLAZAMIENTO DE TERRENO

FECHA: 12 DE ABRIL DE 2018 HORA: 08:00 AM.

COMPONENTE AFECTADO: TUBERIA DE 6" PVC CONDUCCION DE LA BOCATOMA LA PALMA

DESCRIPCION DEL DAÑO:

El día 12 de abril de 2018 se presentó desplazamiento del terreno en la bocatoma de La Palma en el sector conocido como El Basurero producto de la fuerte ola invernal, en el cual se afectó la tubería de conducción de 6" PVC que por allí pasa.

Dicho daño afecta la disminución de entrada de caudal a la Bocatoma La Robada al igual que el caudal de entrada a la Planta de Tratamiento que abastece a toda el Municipio de Riosucio.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO: El daño afecta en la disminución de cantidad de caudal que entra a la Planta de Tratamiento y que abastece el servicio de acueducto del Municipio de Riosucio Caldas.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal:

Recursos Técnicos:

Recursos económicos:

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: CONTRATISTA Y AYUDANTES (4)

Recursos Técnicos: TUBERIA DE 6", ACOPLES, TERMOFUSION

Recursos económicos: \$ 5'107.382⁰⁰ (Cinco millones ciento siete mil trescientos ochenta y dos pesos)



F-AC-46
Versión 2
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 5 DIAS

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

El acceso al sitio donde se presentó el daño es en el Sector El Basurero, se accede a través de la vía Jardín
– vía destapada.

REGISTRÓ FOTOGRÁFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:





F-AC-46
Versión 2
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS






F-AC-46
Versión 2
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46
Versión 2
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46
Versión 2
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS






F-AC-46
Versión 2
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ
ADMINISTRADOR SECCIONAL


FIRMA

MEMORANDO

OM-2018-II-00002832

Manizales, 12 de abril de 2018

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA RIOSUCIO

De la manera más cordial solicito se declare la situación de emergencia en la seccional de Riosucio, debido a que se presentó daño el día 12 de abril del 2018 en la conducción de la bocatoma la palma – en el sector el Basurero, en donde se presentó desplazamiento v de terreno afectando un tramo de 42 mts de tubería de 6" PVC. Así mismo dicho daño afecta la cantidad de agua que llega a la bocatoma La Robada y por ende a la planta de tratamiento que abastece a todo el municipio de Riosucio, Caldas.

~~Atentamente,
Reservado Para Firma Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento~~

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños