

Supia cds 11 de Abril/2019

Doctor

SERGIO HUMBERTO LOPERA

Jefe de operación y mantenimiento

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

MANIZALES


Asunto: DECLARACION EMERGENCIA

Por medio de la presente me permito reportarle el daño que se presenta en la cll 37 entre cra 7 y 9, por filtración de agua negras. Por lo anterior y de acuerdo a la evidencia fotográfica el día de hoy. Los usuarios del sector se están inundando, poniendo en riesgo a los residentes y a las personas que diariamente transitan por el sector.

Por lo anterior solicito se declare la emergencia para su respectiva reposición de la tubería.

MARTHA CECILIA SALAZAR CARDENAS

Administradora seccional

 <p>F-AC-46 Versión 2. Enero 2018</p>	<p>EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO</p>
	<p>INFORME DE EMERGENCIAS</p>

Seccional: SUPIA

Fecha del informe: 11 DE ABRIL 2019

EVENTO: RED ALCANTARILLADO COLAPSADA

FECHA: 11 DE ABRIL 2019

HORA: 14 PM

COMPONENTE AFECTADO: USUARIOS DEL SECTOR

DESCRIPCION DEL DAÑO:

SE PRESENTA DAÑO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CLL 37 ENTRE CRA 7 Y 9, LA RED PRESENTA FILTRACION PONIENDO EN RIESGO A LOS RESIDENTES Y ALOS PEATONES QUE TRANSITAN POR EL SECTOR

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

LA CLL 37 ES MUY TRANSITADA EN EL MUNICIPIO. A DEMÁS TEMEN QUE LOS CIMIENTOS DE LAS PROPIEDADES QUEDEN AFECTADAS Y ESTO PUEDA COLAPSAR ALGUNA PROPIEDAD, ADEMÁS QUE SE PUEDA EVITAR ALGÚN ACCIDENTE POR HUNDIMIENTO DE LA VÍA.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: **\$ 72.272.022.00**

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: _____

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS






F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS






F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS






F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



MARTHA CECILIA SALZAR CARDENAS

Nombre del Administrador

Firma

MEMORANDO

OM-2019-II-00003490

Manizales, 11 de Abril de 2019

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA SUPIA

Se ha recibido oficio e informe de fecha 11 de abril del 2019, de la señora administradora de la seccional de Supia, señora Martha Cecilia Salazar Cárdenas, donde manifiesta que se presenta daño en la calle 37 entre carreras 7 y 9 por filtración de aguas negras, por lo anterior y de acuerdo a la evidencia fotográfica el día de hoy, los usuarios del sector se están inundando, poniendo en riesgo a los residentes y las personas que diariamente transitan por el sector.

Por lo anterior solicito se declare la situación de emergencia en el municipio de Supia

Atentamente,
Reservado_Para_Firma_Mecánica
SERGIO HUMBERTO LÓPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Anexo:
Copia:

Proyectó: Sergio Humberto López Proaños