

RESPUESTA OBSERVACIONES SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS N° 066 DE 2021

OBJETO: ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA PARA LOS FILTROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RIOSUCIO, CALDAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$19.239.920 IVA INCLUIDO.

La Empresa se pronuncia frente a las observaciones presentadas por el posible oferente **DEWATERING PUMP SYSTEMS S.Á.S**, a la Solicitud Pública de Ofertas N° 066 de 2021, presentadas dentro del plazo establecido, en los siguientes términos:

OBSERVACIONES – DEWATERING PUMP SYSTEMS S.A.S:

DPS
Dewatering Pump Systems S.A.S

Dewatering Pump Systems S.A.S
Calle 13 # 81A-20
+57 315 5665138
ventas@dpsps.com.co
Bogotá D.C - Colombia

Bogotá, 05 de mayo 2021

Señores
EMPOCALDAS SA ESP
Ciudad

Ref: Solicitud de información técnica y de extensión para la ejecución del contrato de suministro de válvulas y accesorios.

Estimados señores reciban un cordial saludo,

Nos encontramos interesados en participar del proceso correspondiente a la solicitud pública N°066- de 2021 con objeto "Adquisición de válvulas mariposa para los filtros en la planta de tratamiento de Río Sucio, Caldas" y de igual manera manifestamos las siguientes observaciones en función de dar cumplimiento al objeto de la solicitud:

1. Por favor especificar qué tipo de actuador es el que están solicitando y a qué tipo de válvula de 12" será instalado.
2. Solicitamos de su colaboración para que nos envíen la ficha técnica de la válvula de 12" a la cual se le instalará el actuador solicitado y/o suministramos la información del tipo de conexión que tiene la válvula al actuador (Flange de montaje que tiene la válvula para montar el actuador) y el valor del torque necesario para moverla.
3. En caso de requerirse actuador eléctrico es necesario conocer qué tipo de fuente de alimentación se está solicitando y protocolos de comunicación.

Por otra parte, y a manera de consideración sugerimos ampliar el tiempo de ejecución del contrato teniendo en cuenta la situación delicada de orden público que se está presentando en todo el territorio nacional y que puede afectar el transporte de los accesorios solicitados hasta el lugar de entrega, de ésta manera sugerimos ampliar el plazo cinco (05) días calendario más con el fin de no tener contratiempos para las entregas.

Agradezco su amable atención, que tomen en consideración nuestra sugerencia de ampliar el plazo y que la información técnica solicitada sea contestada.

Atentamente,

Edwin Fabián Barbosa Rodríguez

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La empresa procede a dar respuesta a las observaciones presentadas, en los siguientes términos:

1. El actuador es mecánico y será instalado en un vástago de extensión que termine en una torre de manejo, sobre esta torre irá el actuador.

2. La empresa hará las adecuaciones que correspondan para la correcta instalación del actuador.
3. El actuador es mecánico y no eléctrico.
4. Se acepta ampliar el plazo de entrega en 5 días calendario adicionales a los establecidos.

RESPUESTA OBSERVACIONES SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS N° 068 DE 2021

OBJETO: RENOVACIÓN TRES (3) LICENCIAS AUTODESK CIVIL 3D LICENCIA POR SUSCRIPCIÓN PARA TRES (3) USUARIOS DURANTE UN AÑO.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$18.211.044 IVA INCLUIDO.

La Empresa se pronuncia frente a las observaciones presentadas por el posible oferente **INGENIERÍA ASISTIDA POR COMPUTADOR S.A.S**, a la Solicitud Pública de Ofertas N° 068 de 2021, presentadas dentro del plazo establecido, en los siguientes términos:

OBSERVACIONES – INGENIERÍA ASISTIDA POR COMPUTADOR S.A.S:

Observaciones proceso SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS N° 068 DE 2021



Natalia Avila <natalia.avila@iac.com.co>
Mié 05/05/2021 12:06
Para: Observaciones

Señores,
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

Referencia: SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS N° 068 DE 2021

Objeto: RENOVACIÓN TRES (3) LICENCIAS AUTODESK CIVIL 3D LICENCIA POR SUSCRIPCIÓN PARA TRES (3) USUARIOS DURANTE UN AÑO

Nos permitimos solicitar las siguientes aclaraciones:

1. Informar el número de serial o contrato correspondiente a las licencias a renovar.
2. Aclarar si se permite la presentación de las ofertas de manera electrónica enviándolas al correo electrónico mencionado en el pliego, esto con base a que en el cronograma dice que la presentación debe ser física y más abajo dice que se debe enviar al correo electrónico.

GRACIAS,

Saludos, Quedo Atenta

Natalia Avila Amaya
Analista Administrativa y Licitaciones
Ingeniería Asistida por Computador S.A.S.
Teléfono Medellín 4-2656868 Ext. 306
Teléfono Bogotá 1-321 3030 Ext. 306
Celular +57-3133976616

www.iac.com.co

www.acaddentia.com

Aprende como ser más eficiente en tiempos
y costos con tus proyectos de construcción
Conoce como **esyl**

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La empresa procede a dar respuesta a las observaciones presentadas, en los siguientes términos:

1. Contrato: 110003096942 - Renovación: A-13879849




2. Se aclara a los posibles oferentes que la forma de presentación de las propuestas será de manera física en la ventanilla única de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., ubicada en la Carrera 23 # 75 – 82 Barrio Milán, Manizales.


Dada en Manizales a los 06 días del mes de Mayo de 2021.




ANGELA MARÍA ZULUAGA MUÑOZ
Secretaria General (E)
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.



SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.



PROYECTO: SANTIAGO LARGACHA ECHEVERRI.

