

MEMORANDO AR-004



Arauca Caldas, 15 de Mayo 2018

PARA: DR SERGIO HUMBERTO LOPERA
Jefe Operación y Mto

DE: HUMBERTO BARRETO BERMUDEZ
Administrador Seccional Arauca

ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA EMERGENCIA PLANTA TRATMIENTO
TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KWA CON VOLTAJE 13.200/220/110.

Cordial saludo,

Por medio del presente le informo que hoy 15 de Mayo del 2018, en horas de la mañana, se presento EMERGENCIA en la planta de tratamiento de la seccional de Arauca, ya que es de carácter urgente e imprescindible realizar cambio de transformador trifásico debido a que el existente esta en corto circuito su bovina interna.

En el momento está trabajando provisionalmente sin saber día u hora en que este pueda fallar en su totalidad, de no tener su reemplazo inmediato la seccional de Arauca y Kilometro 41 se vería afectado en la prestación del servicio en toda la población.

Es de aclarar que la planta de tratamiento no cuenta con un sistema alterno.

Por lo tanto se necesita de manera urgente la compra de dicho equipo.

Agradeciéndolo su colaboración,

Atentamente

HUMBERTO BARRETO BERMUDEZ
Administrador Seccional
Arauca Caldas.

Proyectó: ADMINISTRADOR Seccional



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: ARAUCA CALDAS Fecha del informe: 15 MAYO 2018

EVENTO: CAMBIO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 15KWA CON VOLTAJE 13200/220/110

FECHA: 15 MAYO 2018 HORA: 6:AM

HORA: 06:00AM

COMPONENTE AFECTADO: CORREGIMIENTO ARAUCA Y VEREDA KM 41

DESCRIPCION DEL DAÑO: TRANSFORMADOR ELECTRICO QUE PRESENTA CORTO CIRCUITO EN SU BOVINA INTERNA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO: SUSPENSION DEL SERVICIO A LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA Y VEREDA EL KILOMETRO 41 DEBIDO A LA FALLA QUE PRESENTA EL APARATO ELECTRICO.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA: SI

Personal: PERSONAL EMPRESA EMPOCALDAS

Recursos Técnicos: 1 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15KWA

Recursos económicos: 4'000.001 IVA INCLUIDO

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 5 DIAS

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO: PLANTA TTO

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA: NO

HUMBERTO BARRETO BERMUDEZ

Nombre del Administrador

Firma

MEMORANDO

OM-2018-II-00003796


Manizales, 15 de Mayo de 2018

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: SOLICITUD DECLRACION EMERGENCIA ARAUCA TRANSFORMADOR

En horas de la mañana se presentó emergencia en la Planta de tratamiento de la seccional de Arauca, ya que es de carácter urgente e imprescindible realizar cambio de trasformador trifásico debido a que el existente está en corto circuito su bovina interna. En el momento está trabajando provisionalmente sin saber día u hora en que este pueda fallar en su totalidad, de no tener reemplazo inmediato la seccional de Arauca y Kilometro 41 se vería afectado en la prestación del servicio en toda la población. Es de aclarar que la planta de tratamiento no cuenta con un sistema alterno. Por lo tanto, se necesita de manera urgente la compra de dicho equipo.

Por lo anterior solicito se declare la situación de emergencia en el Corregimiento de Arauca, Municipio de Palestina.

Atentamente,
Reservado Para Firma Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento



Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños