

MEMORANDO

1010-2022-II-00002063

La Dorada, 20 de Mayo de 2022

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

DE: LA DORADA

ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR DAÑO EN LA LINEA
DE CODUCCIÓN SECTOR HACIENDA LOS TOTUMOS


Respetado Dr. Taba:

Con el fin de atender la necesidad urgente e imprescindible de reparar el daño en la tubería de 24" Amercam Pipe de la línea de conducción que lleva el agua de la planta el llano al municipio de la Dorada, me permito solicitarle se declare la emergencia manifiesta y de esta forma poder atender de manera urgente esta necesidad que podría dejar sin agua a toda la población de la Dorada, Guarinocito y purnio, toda vez que esta red es la que alimenta a estos suscriptores y los tanques de almacenamiento de la Dorada para la posterior distribución a la población, lo anterior teniendo en cuenta el informe presentado por el señor inspector de redes de la empresa JAIME EDGAR MORENO RESTREPO.

En espera de su estudio y aprobación, de antemano le agradezco su gestión.

Nota: adjunto documentos requeridos para el trámite..

Atentamente,



CARLOS ARENAS ORTÍZ
Administrador

Anexo: Documentos requeridos para el tramite

Copia: CARMENZA GALLO CIFUENTES, SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS

Proyectó: Carlos Arenas Ortíz



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

MEMORANDO

1500-2022-II-00002065

Manizales, 20 de Mayo de 2022

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA EN LA
SECCIONAL DE LA DORADA

Se ha recibido oficio e informe del señor administrador de la seccional de la Dorada donde manifiesta que; con el fin de atender la necesidad urgente e imprescindible de reparar el daño en la tubería de 24" Amercan Pipe de la línea de conducción que lleva el agua de la planta el llano al municipio de la Dorada, que podría dejar sin agua a toda la población de la Dorada, Guarinocito y Purnio, toda vez que esta red es la que alimenta a estos suscriptores y los tanques de almacenamiento de la Dorada para la posterior distribución a la población, lo anterior teniendo en cuenta el informe presentado por el señor inspector de redes de la empresa JAIME EDGAR MORENO RESTREPO.

Por lo anterior solicito se declare la situación de emergencia en la seccional de la Dorada.

Atentamente,
Reservado Para Firma Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: LA DORADA Fecha del informe: 20 DE MAYO DE 2022

EVENTO: DAÑO DE LA TUBERIA DE CONDUCCIÓN DE 24" AMERICAM PIPE EN EL SECTOR DE LA HACIENDA EL TOTUMO.

FECHA: 19 DE MAYO DE 2022 HORA: 5:45 PM

COMPONENTE AFECTADO: TUBERIA DE 24" AMERICAM PIPE DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA EL LLANO.

DESCRIPCION DEL DAÑO: Por deterioro de la red de acueducto de 24" en ese sector y tiempo de servicio, la tubería la cual es de acero revestida en concreto presento ruptura de la misma, ocasionando con ello que el sistema se encuentre en riesgo de desabastecer la ciudad de la Dorada.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO: La imposibilidad de poder transportar el agua tratada para el abastecimiento del servicio a los usuarios de Guarinocito, purnio y la Dorada.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: CONTRATISTA

Recursos Técnicos: RETROEXCAVADOR Y TRANSPORTE PARA LA MISMA., MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REPARACIÓN.

Recursos económicos: \$ 4.902.800.00

REPARACION PARCIA:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 2 DIAS CALENDARIO

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO: DE FACIL ACCESO.


REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



CARLOS ARENAS ORTIZ
Nombre del Administrador


Firma

EXCAVACIÓN Y LLENOS PARA REPARAR DAÑO EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 24" QUE LLEVA EL AGUA AL MUNICIPIO DE LA DORADA, GUARINOCITO Y PURNIO EN EL SECTOR DE LA HACIENDA LOS TOTUMOS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANTIDA D	VR.UNITARIO	VR.PARCIAL
1	REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO				
1,1	TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA.	Gl	1,0	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000
1,1	HORA RETROEXCAVADORA	Hr	12,0	\$ 160.000	\$ 1.920.000
	COSTO DIRECTO				\$ 4.120.000
	I. V. A.	19%			\$ 782.800
	COSTO TOTAL SUMINISTRO				\$ 4.902.800


EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ
 INGENIERO ZONA ORIENTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.