

## MEMORANDO

1500-2022-II-00002126

Manizales, 24 de Mayo de 2022

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE  
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA EN LA SECCIONAL DE CHINCHINA

Se ha recibido oficio e informe del señor administrador de la seccional de Chinchiná donde informa acerca de una grave situación presentada en la red de distribución de acueducto de 20" de la Planta de Tratamiento Campoalegre, al centro del municipio de Chinchiná por un deslizamiento de tierra producido por un fuerte aguacero la noche anterior, que desempalmó dos tubos de dicha red.

Debido a esto, se encuentra sin servicio el centro del municipio, parte de la zona industrial, algunos Barrios aledaños al centro y el occidente del municipio. Se hace necesario, urgente, imprescindible y prioritaria la intervención en ese sitio por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ya que se perjudican aproximadamente a 7.000 usuarios.

Por lo anterior, solicito se declare la situación de urgencia en la seccional de Chinchiná.

Atentamente,  
~~Reservado Para Firma Mecánica~~  
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

Chinchiná, 23 de mayo de 2022

PARA: SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DE: OSCAR SALAZAR GARCIA  
ADMINISTRADOR SECCIONAL CHINCHINÁ


ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Por medio del presente, me permito informar acerca de una grave situación presentada en la red de distribución de acueducto de 20" de la Planta de Tratamiento Campoalegre, al centro del municipio de Chinchiná por un deslizamiento de tierra producido por un fuerte aguacero la noche anterior, que desempalmó dos tubos de dicha red.

Debido a esto, se encuentra sin servicio el centro del municipio, parte de la zona industrial, algunos Barrios aledaños al centro y el occidente del municipio. Se hace necesario, urgente, imprescindible y prioritaria la intervención en ese sitio por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ya que se perjudican aproximadamente a 7.000 usuarios.

Por lo anterior, solicito de usted con todo respeto, declarar la emergencia para dar pronta solución a esta delicada situación.

Atentamente,



OSCAR SALAZAR GARCIA  
Administrador Seccional Chinchiná



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial


empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

## ANEXO: REGISTROS FOTOGRAFICOS





	F-AC-46 Versión 1 Mayo 2012	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO
		INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: CHINCHINA

Fecha del informe: MAYO 23 DE 2022

**1. DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA PRESENTADA:**

**LUGAR:** LADERA BARIO PROGRESAR IV ETAPA.

Por medio del presente, me permito informar acerca de una grave situación presentada en la red de distribución de acueducto de 20" de la Planta de Tratamiento Campoalegre, al centro del municipio de Chinchiná por un deslizamiento de tierra producido por un fuerte aguacero la noche anterior, que desempalmó dos tubos de dicha red.

Debido a esto, se encuentra sin servicio el centro del municipio, parte de la zona industrial, algunos Barrios aledaños al centro y el occidente del municipio. Se hace necesario, urgente, imprescindible y prioritaria la intervención en ese sitio por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ya que se perjudican aproximadamente a 7.000 usuarios.

**2. APOYO REQUERIDO:**

DESCRIPCIÓN	POSIBLE PROVEEDOR (del producto o servicio requerido)	PLAZO PARA EL PAGO (según lo pactado con el proveedor)

3. VALOR ESTIMADO PARA SOLUCIONAR LA EMERGENCIA: \$ \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: (Cuando se considere necesario se puede aportar información adicional)

---



---



---



F-AC-46  
Versión 1  
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

**5. AGREGAR REGISTRO FOTOGRÁFICO:**



OSCAR SALAZAR GARCIA

Nombre del Administrador

Firma

Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.  
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"