

COMITÉ DE COMPRAS
ACTA No. 025 DE 2024

FECHA:	Manizales, 08 de julio del 2024
HORA:	04:30 PM
LUGAR:	Sala de Juntas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Carrera 23 No. 75 – 82 Barrio Milán Manizales, Caldas
ASISTENTES:	TANIA ECHEVERRY RIVERA, Secretaria general YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero DIANA LORENA ARDILA MORA, Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento (E) JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON, Jefe Sección Suministros EDIER SANTIAGO QUIROGA HENAO, Asistente de Plantas SERGIO MONTEALEGRE CASTRO, Contratista Secretaría General

Se verificó la cantidad de propuestas recibidas en medio digital en el correo invitaciones.publicas@empocaldas.com.co, encontrando que se radicaron DOS (02) propuestas, mientras que en la Ventanilla Única de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. NO se constata la radicación de alguna.

1. **SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA No. 38 - OBJETO:** SUMINISTRO DE 10 TONELADAS DE CAL, 15 GARRAFAS X 25 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%, PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 19.418.718 MCTE IVA INCLUIDO
TODOQUIMICOS S.A.S	\$ 15.892.515,45 MCTE IVA INCLUIDO
R&G SOLUTIONS S.A.S	\$ 18.261.686 MCTE IVA INCLUIDO

Una vez revisada la propuesta presentada por **TODOQUIMICOS S.A.S**, se logró identificar que la misma NO CUMPLE con los aspectos técnicos requeridos en el presente proceso contractual, incumplimiento que deriva de la diferencia existente entre los requisitos técnicos y legales exigidos para los bienes a contratar y los plasmados en la ficha técnica aportada por el proponente:

REQUISITO TÉCNICO SOLICITADO	REQUISITOS TÉCNICO OFRECIDO
Cal hidratada tipo E (hidróxido de Calcio Ca(OH)_2) - Humedad Max. 0.5%	Humedad, % 1,0 Máx.
Cal hidratada tipo E (hidróxido de Calcio Ca(OH)_2) - Ca(OH)_2 aprovechable Entre 93% y 96% (Pureza)	Ca(OH)_2 , % - 90,0 Mín.
HIPOCLORITO DE SODIO – Densidad Mínima 1.2	Densidad (20°C) (*) - 1,19 Mínimo

Ahora, considerando que de permitirse la subsanación de este factor se podría incurrir en el fenómeno del “mejoramiento de la oferta”, el Comité de Compras sugiere descalificar la propuesta en mención.


Continuando con el análisis de las propuestas, se determinó que la presentada por **R&G SOLUTIONS S.A.S** presenta deficiencias de la misma naturaleza de la anterior, cuestión que es posible ver reflejada al comparar los requisitos técnicos y legales exigidos para los bienes

a contratar y los plasmados en la ficha técnica aportada:

REQUISITO TÉCNICO SOLICITADO	REQUISITOS TÉCNICO OFRECIDO
Cal hidratada tipo E (hidróxido de Calcio Ca(OH) ₂) - Humedad Max. 0.5%	Humedad, % 1,0 Máx.

Razón por la cual se le otorgará el mismo tratamiento que a la primera propuesta objeto de revisión.


Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité de Compras de EMPOCALDAS S.A E.S.P sugiere declarar DESIERTA la Salicitud Pública de Oferta 38 del 2024.



JUAN CARLOS SANCHEZ RENDON
Jefe Sección Suministros
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
Jefe Dpto. Administrativo y Financiero
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



DIANA LORENA ARDILA MORA
Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento (E)
EMPOCALDAS S.A E.S.P



TANIA ECHEVERRI RIVERA
Secretaria General
EMPOCALDAS S.A E.S.P



SERGIO MONTEALEGRE CASTRO
Contratista Secretaría General
EMPOCALDAS S.A E.S.P



EDIER SANTIAGO QUIROGA HENAO
Asistente de Plantas
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Revisión requisitos técnicos: Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento – Asistente de Plantas

Revisión requisitos economicos: Jefe Sección Suministros

Revisión requisitos jurídicos: Secretaria General – Contratista Secretaría General