

COMITÉ DE COMPRAS ACTA No. 53 DE 2023

| | |
|--------------------|---|
| FECHA: | Manizales, 17 de Julio de 2023 |
| HORA: | 10:00 AM |
| LUGAR: | Sala de Juntas EMPOCALDAS S.A. E .S.P. Carrera 23 No. 75 – 82 Barrio Milán Manizales, Caldas |
| ASISTENTES: | LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ, Secretaria General. YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero. JOHN FREDY RIVAS ORTIZ, jefe Sección Suministros. ALEXANDRA CARMONA FUQUENES, Contratista Secretaría General. GUSTAVO ADOLFO OSPINA, Contratista Secretaria General. SERGIO LOPERA PROAÑOS, Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento. |

Se verificó la cantidad de propuestas recibidas en medio digital en el correo invitaciones.publicas@empocaldas.com.co y se encontró una (1) propuesta económica en el email y en la Ventanilla Única de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no se presentó ninguna propuesta en físico.

Se procede a revisar las propuestas presentadas para la Solicitud Pública de Oferta No. 110 de 2023.

- 1. SOLICITUD PUBLICA DE OFERTA No. 110 OBJETO:** Adquisición de 3 cloradores y repuestos para Chinchiná Campoalegre, Viterbo, victoria y demás plantas en el departamento.

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| PRESUPUESTO OFICIAL | \$32.382.875 IVA INCLUIDO |
| A&A FADIPARTES SAS | \$22.633.800 IVA INCLUIDO |

Una vez revisada la propuesta allegada por los oferentes **A&A FADIPARTES SAS**, se evidenció que el proponente **CUMPLE** con todos los requisitos jurídicos, sin embargo al revisar los requisitos técnicos el Departamento de operación y mantenimiento emitió el siguiente concepto técnico





| Suministro de 3 cloradores con: | Aspecto | comentario |
|---|-----------|--|
| 1 rotámetro de 0-100 libras/día. | cumple | |
| 1 rotámetro de 0-25 libras/día. | cumple | |
| 1 rotámetro de 0-10 libras/día. | cumple | |
| Criterios | | |
| 1. El equipo debe ser respaldado por una amplia trayectoria de servicio eficiente y de bajo costo durante más de 10 años en empresas de reconocida idoneidad. | cumple | |
| 2. El proponente deberá anexar certificado de venta de por lo menos 1 de las mismas características en los últimos 2 años. | no cumple | no relaciona certificado de venta |
| 3. Para garantizar un mantenimiento económico y altas estándares de seguridad industrial debe tenerse en cuenta el diseño moderno, funcional y con materiales altamente resistentes a la corrosión ocasionada por el gas cloro e incluso en contra de ataques de cloro líquido si esto sucediese. | cumple | |
| 4. Anexar certificado de calidad del cuerpo así como sus partes internas deben haber pasado por un amplio control de calidad y de pruebas en contra de los ataques del cloro. | no cumple | no anexa certificado de calidad |
| 5. El Menor número de piezas posibles lo cual permite asegurar menos averías, menor costo de mantenimiento y menor costo frente a eventuales averías. | cumple | |
| 6. Válvula de seguridad de cierre automático. Si no hay paso de agua al eyector el sistema se detendrá automáticamente. | cumple | |
| 7. El yugo del regulador debe ser de material resistente y debidamente revestido por proceso electrostático de pintura en contra de la corrosión causada por el gas cloro. | cumple | |
| 8. Certificado Garantía de por vida del adaptador de entrada, debe ser metálico en acero anticorrosivo de alta calidad y resistencia eficaz en contra de la acción del cloro en cualquier estado. | no cumple | no relaciona certificado |
| 9. Eyectores sin tornillos metálicos. Estos reducen drásticamente la vida útil y dificultan su mantenimiento. | no cumple | no especifica en la ficha técnica |
| 10. Válvula de regulación directamente en la unidad de vacío que permite el ajuste exacto de la tasa de dosificación deseada sin necesidad de instalaciones adicionales. | cumple | |
| 11. La válvula de regulación que no estropee el asiento de la misma. | cumple | |
| 12. Válvula de regulación con punta de plata. | cumple | |
| 13. El mantenimiento del clorador debe efectuarse sin necesidad de herramientas especiales. | cumple | |
| 14. El eyector debe funcionar con una presión mínima de 10 psi. | no cumple | no especifica en la ficha técnica |
| 15. El diafragma debe ser de excelente calidad y de una sola pieza. Debe centrarse sin usar herramientas especiales. | cumple | |
| 16. El filtro debe ser lavable y de larga duración. | cumple | |
| 17. Rotámetro legible y con su escala numérica resistente contra los ataques del cloro. Medición en libras día y Kilogramos hora. | cumple | |
| 18. El equipo debe traer llave para cilindro de cloro. | cumple | |
| 19. El equipo debe tener tamiz protector contra de insectos. | cumple | |
| 20. Certificado Garantía limitada de por vida para el resorte de la válvula de seguridad. | no cumple | no anexan certificado de garantía |
| 21. Certificado Garantía limitada de por vida en el diafragma. | no cumple | no anexan certificado de garantía |
| 22. Entrega oportuna de partes de recambio. | cumple | |
| 23. Mantenimiento y soporte técnico idóneos cuando se requiera. | cumple | |
| 24. Certificar Garantía limitada de dos años contra cualquier defecto de fabricación en los Cloradores y partes. | cumple | |
| 25. El clorador viene con manual de operación en idioma español. | cumple | |
| 26. Anexar certificado de una empresa de servicios públicos donde mencione que el clorador ha funcionado correctamente por lo menos 10 años. | cumple | |
| 27: incluye accesorios (eyector, herramientas, empaques) para su correcta instalación. | cumple | |
| Repuestos: | | |
| * S-301 Sello Indicador REGAL | No cumple | Se solicitan que sean del fabricante regal ya que en un 100% todos los cloradores de empocaldas son de esta línea y nos ofertan los de ECO-CHLOR |
| * S-302 Sello Vastago valvula de regulacion/ valvula de cheque conjunto A-300 | | |
| * S-401 Sello venteo Regal | | |
| Deben ser en el material original recomendado por el fabricante Regal, el cual sirven para prevenir fugas en tipo de servicios que tienden a utilizar acoplamientos que requieren un sellado en los cloradores. | | |

Nota: no se acepta la propuesta ya que no cumple con criterios esenciales.

Por lo anterior, el comité de compras sugiere **NO ACEPTAR** la oferta y declarar desierto el proceso.



NOTA: Se aclara que los requisitos que no sean objeto de comparación de ofertas pueden ser subsanables en el término estipulado en el cronograma de cada proceso de selección.


LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ

Secretaria General
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA

Jefe Departamento Administrativo y Financiero
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


ALEXANDRA CARMONA FUQUENES


Contratista Secretaria General
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


GUSTAVO ADOLFO OSPINA

Contratista Secretaria General
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


SERGIO LOPERA PROAÑOS.

Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


JHON FREDY RIVAS ORTIZ

Jefe Sección Suministros
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

