

MEMORANDO

BL-2020-II-00005622

Belalcázar, 2 de Agosto de 2020

PARA: ING. SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. Operación y Mantenimiento.

DE: BELALCAZAR

ASUNTO: Solicitud declaratoria de emergencia por daño en la red de distribución regional de occidente entre San José a Belalcázar en la vereda la habana la parte alta.

En horas de la mañana 02 de agosto 2020, se presenta daño en la red de distribución del acueducto regional de occidente entre San José y Belalcázar, vereda la habana parte alta, al costado de la vía principal, Por lo que tuvo que ser suspendido el servicio de agua, afectando los usuarios de la habana, san isidro, y cuatro barrios del municipio de Belalcázar se debe cambiar un tramo en termofusión.

Atentamente,



JOSE FABIO ALARCÓN SALAZAR
Administrador

Anexo:

Copia:

Proyectó: Gloria Amparo Morites Palacio.





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: BELALCAZAR Fecha del informe: 02 AGOSTO 2020 ✓

EVENTO: solicitud declaratoria de emergencia por daño en la red de distribución regional de occidente de San José Belalcazar, vereda la habana parte alta.

FECHA: 02 agosto 2020 HORA: 8:30 am

COMPONENTE AFECTADO: afectando los usuarios de la habana, san isidro, y cuatro barrios del municipio de Belalcazar

DESCRIPCION DEL DAÑO:

Se presenta daño en la red de distribución del acueducto regional de occidente entre San José y Belalcazar, vereda la habana parte alta, al costado de la vía principal, ruptura del tubo pvc de 6".

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

Se pierde la continuidad del servicio de acueducto a los suscriptores de la vereda la habana, san isidro y los cuatro barrios del municipio de Belalcazar, adicional se puede generar derrumbe de ladera.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: trabajadores de mantenimiento, experto termofusión, maquinista.

Recursos Técnicos: máquina de termofusión, retroexcavadora, palas, palines, llaves. ✓

Recursos económicos: \$1.200.000 (un millón doscientos mil pesos m/te.) termofusión

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 8 DIAS CALENDARIO

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

Es de fácil acceso, está sobre la vía departamental entre San José y Belalcazar, en la vereda la habana parte alta.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:

JOSE FABIO ALARACON SALAZAR

Nombre del Administrador

Firma



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018


EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



JOSE FABIO ALARACON SALAZAR
Nombre del Administrador

Firma



Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
PBX: (+576) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

MEMORANDO

OM-2020-II-00005623

Manizales, 3 de Agosto de 2020

PARA: WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION BELALCAZAR

Se ha recibido oficio e informe del administrador de la seccional de Belalcazar, donde manifiesta que *en horas de la mañana del día 2 de agosto, se presenta daño en la red de distribución acueducto regional de occidente entre San José a Belalcazar vereda la habana parte alta, al costado de la vía principal, por lo que tuvo que ser suspendido el servicio de agua afectando a los usuarios de la habana, San isidro y cuatro barrios del municipio de Belalcazar, se debe cambiar un tramo de termo fusión.*

Por lo anterior solicito se declare la situación de emergencia en la seccional de Belalcazar

Atentamente,


SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Anexo:
Copia:

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños



EMPOCALDAS A.S. E.SP.

Reparación Daño por emergencia en la red de distribución acueducto regional de occidente entre San José a Belalcazar vereda la habana parte alta, al costado de la vía principal.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	Termofusion e Instalación de tubería de polietileno 4m de 6"	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
	Total Obra				1.200.000
	TOTAL COSTO DIRECTO				916.380
	ADMINISTRACIÓN			20%	183.276
	IMPREVISTOS			5%	45.819
	UTILIDAD			5%	45.819
	IVA sobre utilidad			19%	8.706
	COSTO TOTAL OBRAS				1.200.000

Sergio Humberto Lopera Proaños

Jefe Depto de Operación y Mantenimiento