



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Marquetalia, julio 28 de 2022

PARA: SERGIO HUMBERTO LOPERA
Jefe Operación y Mantenimiento

DE: ADRIANA CAROLINA GÓMMEZ H
Administradora Seccional

ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA EMERGENCIA LOS ANDES PARTE ALTA

Cordial saludo;

Por medio de la presente me permito informar que en el sector de Los Andes parte alta, colapso tubería de cemento de 8", afectando 6 domiciliarias y regando aguas negras por encima del pavimento, además de ocasionar inundación en las partes bajas de las viviendas.

Para dar solución a dicha problemática se requiere con urgencia la reposición de 30 mt lineales de tubería novafort de 10" y 6 domiciliarias, el valor estimado de la obra es de \$ 41.087.549.

Atentamente;


ADRIANA CAROLINA GÓMEZ H.

Administradora Seccional Marquetalia

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT 890803239-9



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: MARQUETALIA Fecha del informe: 28 de julio de 2022

EVENTO: COLAPSO DE RED DE CEMENTO DE 8" DE ALCANTARILLADO

FECHA: 17/07/2022 HORA: 07:00 AM

COMPONENTE AFECTADO: RED DE ALCANTARILLADO Y 6 DOMICILIARIA

DESCRIPCION DEL DAÑO: colapso tubería de cemento de 8", afectando 6 domiciliarias y regando aguas negras por encima del pavimento, además de ocasionar inundación en las partes bajas de las viviendas

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO: inundación en las partes bajas de las viviendas y propagación de vectores (zancudos) por aguas residuales

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: \$41.087.549

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 15 días

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO: vía habilitada



REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:




F-AC-46
Versión 2
Enero 2018


SERVICIO DE ACUEDUCTO


INFORME DE EMERGENCIAS




ADRIANA CAROLINA GÓMEZ H
Nombre del Administrador


Firma









MEMORANDO

1600-2022-II-00003130

Manizales, 28 de Julio de 2022

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
DE: JEFE DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ENCARGADO
ASUNTO: SOLICITUD DELARACION EMERGENCIA MARQUETALIA

Se ha recibido oficio e informe de la señora administradora de la seccional de Marquetalia donde se informa que en el sector los Andes parte alta, colapso tubería de cemento de 8", afectando 6 domiciliarias y regando aguas negras por encima del pavimento, además de ocasionar inundación en las partes bajas de las viviendas.

Por lo anterior solicito se declare la situación de emergencia en la seccional de Marquetalia

Atentamente,

Reservado_Para_Firma_Mecánica
ROBINSON RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Jefe Depto Operación y Mantenimiento
Encargado

Anexo:
Copia:

Proyectó: Robinson Ramírez Hernández