



**REUNIÓN COMITÉ DE COMPRAS
ACTA 037**

FECHA: Manizales, octubre 04 de 2016
HORA: 9:00 AM
LUGAR: EMPOCALDAS S.A. E.S.P., Oficina Jefe Departamento de Operación y Mantenimiento.

ASISTENTES: **FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ**, Secretario General.
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero.
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento.
CLAUDIA MARIA CANDAMIL D., Jefe Sección Suministros (E)
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, Contratista Secretaria General.

En presencia de los participantes del Comité, se pudo constatar que todos los sobres se encontraron en perfectas condiciones de sellado e integralidad, sin ningún tipo de vulneración.

Se verificó la cantidad de sobres depositados, su identidad, hora de entrega y la planilla diligenciada en ventanilla única.

La información de la planilla es idéntica y consistente con los sobres encontrados en la urna transparente.

ORDEN DEL DIA: Una vez reunido el Comité de Compras se procede a revisar las propuestas presentadas para las invitaciones N°: 0181, 0182, 0183, 0184.

- 1. INVITACIÓN A COTIZAR N° 0181 de 2016. OBJETO:** ADQUISICIÓN DE REPUESTO CARGADOR DE BATERIA 24 V DC PARA PANEL SOLAR, REFERENCIA MPPT 100/30- PHOCOS.

PRESUPUESTO OFICIAL

\$904.800 IVA INCLUIDO



Ofertas Presentadas:

ELECTROLOPEZ	\$871.392 IVA INCLUIDO
ELECTROLOPEZ	18 folios útiles

Cumple con el cuadro de precios y cantidades.

Se procedió a verificar la operación aritmética de la propuesta de ELECTROLOPEZ, se determina que la operación matemática de la oferta es correcta.

Se recomienda adjudicar a **ELECTROLOPEZ**, por cumplir con todos los requisitos jurídicos y las especificaciones técnicas solicitadas.

2. INVITACIÓN A COTIZAR N° 0182 de 2016. OBJETO: SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS.

PRESUPUESTO OFICIAL	\$2.650.000 IVA INCLUIDO
----------------------------	---------------------------------

Se declara desierta la presente invitación por no presentarse proponentes.

3. INVITACIÓN A COTIZAR N° 0183 de 2016. OBJETO: ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS VENTOSAS DE DIFERENTE DIAMETRO PARA LAS SECCIONALES ADMINISTRADAS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

PRESUPUESTO OFICIAL	\$16.262.890 IVA INCLUIDO
----------------------------	----------------------------------

Ofertas Presentadas:

TUVACOL S.A.	\$10.006.160 IVA INCLUIDO
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES - DIMAT LTDA.	\$11.832.000 IVA INCLUIDO
ACUATUBOS S.A.	\$14.841.330 IVA INCLUIDO
TECNOLOGIA COLOMBIANA DE PETROLEOS LTDA	\$9.125.134 IVA INCLUIDO

TUVACOL S.A.	28 folios útiles
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES - DIMAT LTDA.	31 folios útiles



ACUATUBOS S.A.
TECNOLOGIA COLOMBIANA DE PETROLEOS LTDA

23 folios útiles
14 folios útiles

Cumple con el cuadro de precios y cantidades.

Se procedió a verificar la operación aritmética de las propuestas de TUVACOL S.A., DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES DIMAT LTDA, ACUATUBOS S.A. Y TECNOLOGIA COLOMBIANA DE PETROLEOS LTDA, se determina que la operación matemática de las ofertas es correcta.

Se recomienda adjudicar a **TECNOLOGIA COLOMBIANA DE PETROLEOS LTDA**, por cumplir con todos los requisitos jurídicos y las especificaciones técnicas solicitadas.

4. INVITACIÓN A COTIZAR N° 0184 de 2016. OBJETO: SUMINISTRO DE CLORADOR DE 50 LB/DIA PARA EL SISTEMA DE CLORACION POR REPOSICION EN LA SECCIONAL DE RIOSUCIO.

PRESUPUESTO OFICIAL

\$5.220.000 IVA INCLUIDO

Ofertas Presentadas:

**ALBERTO MELENDEZ VALERO. – CLORADORES REGAL.
AUTOMATIZACIÓN S.A.**

**\$5.220.000 IVA INCLUIDO
\$4.066.380 IVA INCLUIDO**

ALBERTO MELENDEZ VALERO. – CLORADORES REGAL.
AUTOMATIZACIÓN S.A.

18 folios útiles
29 folios útiles

Cumple con el cuadro de precios y cantidades.

Se procedió a verificar la operación aritmética de las propuestas de ALBERTO MELENDEZ VALERO CLORADORES REGAL Y AUTOMATIZACIÓN S.A, se determina que la operación matemática de las ofertas es correcta.

Se recomienda declarar desierta la presente invitación a cotizar, en consideración a que los oferentes ALBERTO MELENDEZ VALERO CLORADORES REGAL Y AUTOMATIZACIÓN S.A., no cumplen a cabalidad las exigencias establecidas en el análisis de conveniencia y oportunidad, las cuales se soportan en el siguiente cuadro.



	ALBERTO MELENDEZ V	AUTOMATIZACION SA
Marca	Regal	Severn Trent
Especificación		
La presión de flujo del eyector debe ser entre 30 0 40 psi, pero debe trabajar a baja presión 10 psi	NO ESPECIFICA	4psig (28kpa), o mayores. CUMPLE
El mantenimiento del clorador se debe efectuar con herramientas sencillas que normalmente se manejan en plantas (destornilladores de pala, alicate, llaves de boca fija) sin necesidad de recurrir a herramientas especiales.	NO REQUIERE HERRAMIENTAS ESPECIALES	NO ESPECIFICA
Un solo diafragma	UN SOLO DIAFRAGMA	NO ESPECIFICA
Los eyectores no deben tener ningún accesorio o pieza metálica	SIN TORNILLOS METÁLICOS	NO ESPECIFICA
	NO CUMPLE	NO CUMPLE



Manizales, octubre 04 de 2016.

MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA

Jefe Departamento Administrativo y
Financiero

**SERGIO HUMBERTO LOPERA
PROAÑOS**

Jefe Departamento Operación y
Mantenimiento.

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ

Secretario General

**ANDRES FELIPE TABA
ARROYAVE**

Contratista Secretaria General

CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE

Jefe Sección Suministros (E)