



Bogotá, 22 Junio de 2015

Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Carrera 23 Nro 75 - 82
Manizales.

REFERENCIA: Invitación Pública de Ofertas N° 0109 de 2015.

OBJETO.

Seleccionar, en aplicación de los trámites legales correspondiente al contratista para el SUMINISTRO DE 6.140- MEDIDORES COMO MINIMO PARA ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO DE TIPO VOLUMÉTRICO, DIÁMETRO NOMINAL DE 15 MM (1/2 PG.), TRANSMISIÓN MAGNÉTICA, Q3 = 2.5 – R160. O SUPERIOR, CON ACOPLER, ROSCA DIFERENCIADA 3/4 POR 3/4”, CON VALVULA DE NO RETORNO, CON EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS MEDIDORES EXPEDIDO POR UN LABORATORIO DEBIDAMENTE ACREDITADO POR LA “ONAC, de acuerdo con las especificaciones técnicas que se detallan en el capítulo V, “ESPECIFICACIONES TECNICAS”

Solicitud de considerar la Aceptación en la Longitud del medidor:

ANEXO N° 03 numeral N° 31 solicita Longitud del Medidor de 115mm,

Solicitamos respetuosamente considerar la posibilidad de aceptar la longitud del medidor en 165 mm, ya que la longitud, no altera la metrología ni sensibilidad del medidor, por el contrario lo hace más robusto y resistente a altas presiones y turbulencias que se puedan presentar en las redes.

Agradecemos su comprensión y atención a nuestra solicitud,

Atentamente,

JORGE ENRIQUE SANCHEZ R.
Representante Legal

Calle 74 N° 20 B - 53
Pbx: (1) 752 1536
www.ormusltda.com