



**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT: 890.803.239-9

## RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA 204 DE 2.015

Manizales, 22 de octubre de 2.015

**OBJETO:** EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA DE ARRANQUE AUTOMÁTICO – APLICACIÓN DE EMERGENCIA EN LA SEDE CENTRAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**PRESUPUESTO OFICIAL:** SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M. /CTE (\$73.000.000) INCLUIDO IVA.

A través de la presente, EMPOCALDAS S.A. E.S.P. procede a dar respuesta a las observaciones allegadas en tiempo y oportunidad al Proyecto de Pliego de Condiciones de la Invitación Pública de la referencia.

**OBSERVACION N° 1. WILMAN OSWALDO TORRES D.**, asesor comercial línea industrial NTS-NATIONAL TRUCK SERVICE S.A.S., quienes manifiestan: *“Amablemente solicitamos sea modificado MAXIMO 72+/- 2 DBA. Ya que si se tiene en cuenta el uso de silenciadores de uso residencial estos atenúan hasta este nivel de insonorización, ya si se requiere menos se deberían de utilizar silenciadores de tipo crítico y esto cambia las especificaciones iniciales del equipo.”*

*(...) “Adicionalmente solicitamos se nos permita cita para una evaluación técnica del sitio para así mismo tomar medidas del sitio y distancias de la acometida eléctrica que se requiera o si es posible que EMPOCALDAS S.A. E.S.P nos suministre ciertas cantidades mediante un estudio previo.”*

Por lo cual se procedió por parte de la Empresa a efectuar la evaluación técnica de la solicitud, encontrando que la misma no es viable dado que los niveles máximos de ruido permitidos en las zonas residenciales y comerciales se encuentran establecidos entre 65 y 70 dB conforme a la legislación colombiana, y al encontrarnos en una zona residencial y al existir en el sector cercano una Institución Educativa, para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. no es posible acceder a lo solicitado por NTS-NATIONAL TRUCK SERVICE S.A.S.



**EN LA RUTA DE LA  
PROSPERIDAD**  
GOBERNACIÓN DE CALDAS

PBX: 8867080  
Fax: + (57) (6) 886 70 80  
Dirección: Cra. 23 No. 75 -82 Barrio Milán (Manizales) Caldas  
Web: www.empocaldas.com.co  
Correo: empocaldas@empocaldas.com.co




GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1



**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
NIT: 890.803.239-9

En lo relacionado a la evaluación técnica y toma de medidas del sitio, todas las personas interesadas en la presente Invitación Pública, se encuentran autorizadas para llevar a cabo estos requerimientos.

Atentamente,

EDGAR ARTURO DIAZ VINASCO  
Secretario General

JOHN JAIRO GIRALDO VILLA  
Jefe Sección Sistemas