

ADENDA NO.1

INVITACION No. 0098 DEL 2013

RESPUESTA OBSERVACIONES

OBJETO: SUMINISTRO DE VALVULAS MARIPOSA PARA LA PLANTA EL LLANO MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS

OBSERVACION NO.1

Con el fin de garantizar que en la presente invitación puedan participar el mayor número de oferentes se presentan a la entidad las siguientes observaciones respecto al referido proceso.

1. Dentro de la experiencia específica solicitada por la entidad en la invitación se tiene: *"Haber realizado suministro de válvulas mariposa por un valor mayor o igual al presupuesto oficial en máximo 1 contrato, con entidades estatales o empresa de servicios públicos domiciliarios"*.

Se solicita a la entidad que dentro de la experiencia específica sean válidas el suministro de válvulas mariposas y/o compuertas quedando de la siguiente manera:

"Haber realizado suministro de válvulas mariposa y/o compuertas por un valor mayor o igual al presupuesto oficial en máximo 1 contrato, con entidades estatales o empresa de servicios públicos domiciliarios".

2. Se solicita a la entidad se acepte dentro del RUP estar inscrito según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU en la actividad 4719.

RESPUESTA A LA PREGUNTA NO.1:

La experiencia quedará así:

Haber realizado suministro de válvulas mariposa y/o compuertas por un valor mayor o igual al presupuesto oficial en máximo 1 contrato, con entidades estatales o empresa de servicios públicos domiciliarios.

RESPUESTA A LA PREGUNTA NO.2:

El registro único de proponentes quedará así :

Certificado vigente de inscripción en la cámara de comercio en la Actividad 03, Especialidad 15, Grupo 01 ó 02



4006pm
julio 15/13

O en su defecto, de conformidad con el régimen de transición establecido en el Decreto 734 de 2012, en caso de que el proponente con fecha posterior al 1 de Septiembre de 2012 haya renovado su inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la cámara de comercio de su jurisdicción, deberá acreditar experiencia como constructor y estar inscrito según la clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIU) en lo siguiente:

Sección C. industrias manufactureras

División 28. Fabricación de maquinaria y equipos n.c.p

Actividad 2813 Fabricación de otras bombas, compresores, grifos, y válvulas

ó

Sección G. Comercio al por mayor y en comisión o por contratada, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas

División 466 . Comercio al por mayor y especializado de otros productos

Actividad 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción.

ó

Sección G. Comercio al por mayor y en comisión o por contratada, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas

División 47. Comercio al por menor (Incluso el comercio al por menor de combustibles), excepto el de vehículos automotores y motocicletas

Actividad 4719 comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (Viveres en general) bebidas y tabacos.

OBSERVACION NO.2

Estamos interesados en participar en este proceso, pero en la pagina no encontramos información de las válvulas requeridas tales como

Material

Diámetro

Cantidad

RESPUESTA DE LA ENTIDAD

Material : las válvulas cumplirán las siguientes especificaciones : Las válvulas serán fabricadas según AWWA C504-80 o su última revisión

MATERIALES : Todos los materiales usados en la fabricación de las partes de las válvulas serán los indicados a continuación y deberán cumplir con las normas citadas o equivalentes.

Cuerpo: Hierro fundido ASTM A 126 Clase B ó ASTM A 48, Clase 40; ó hierro dúctil ASTM A 536 Grado 65-45-12; ó Ni Resist ASTM A 436 Tipo 1 o 2 con máximo contenido de plomo de 0.003%.

Disco: Hierro fundido ASTM A 48, Clase 40; ó Ni-Resist ASTM A 436 TIPO 1 ó 2, con máximo contenido de plomo de 0.003% ó hierro dúctil ASTM A 536 Grado 65-45-12.

Ejes: Acero inoxidable 18-8 ASTM A 276 Tipo 302, 303, 304 ó 316; ó de Monel.


Asientos: Los asientos de las válvulas serán de caucho nuevo natural o sintético y podrán ir montados bien en el cuerpo o en el disco. La superficie de asiento deberá ser de: acero inoxidable 18-8 ASTM A 276; ó Monel, ó Ni-Resist ASTM A 439, tipo 1 o 2 con máximo contenido de plomo de 0.003%; o consistente en aportación inseparable de níquel 98% puro cuidadosamente trabajada.

Diámetro y cantidad:

El formulario de cantidades y precios quedará así:

Ítem	Descripción	Unidad	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Suministro e instalación válvula mariposa tipo Waffer AWWA C - 504-80 para acoplar a vástago de extensión				
1.1	Diámetro 6"	un	4		
1.2	Diámetro 8"	un	2		
1.3	Diámetro 12" (Reductor	un	6		
	SUB TOTAL				
	IVA	16%			
	TOTAL				

Manizales, Julio 15 del 2013


SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto de Planeación y Proyectos
EMPOCALDAS S.A E.S.P

