

Manizales 6 de noviembre 2013

COMITÉ DE COMPRAS .

EMPOCADLAS S.A E.S.P.

Asunto: Compra de bomba autocebante con motor eléctrico.

Analizando las dos propuestas enviadas por los proveedores ABC INGENIERIA Y GLOBAL MOTOR S.A. y GLOBAL MOTOR con respecto al suministro de un equipó de bombeo para la planta PTAR de Guarinocito ,según invitación a cotizar N° 161 DE 2013, no hay suficiente claridad en la potencia de los motores eléctricos ya que el de ABC Ingenieria esta sobredimensionado ya que el calculo es de 11 HP

Y el de Global Motor S.A.no tiene la potencia suficiente puesto que lo cotizan con un motor de 5HP a 1200 RPM y no hay claridad si es homologable con la bomba ESCO LP3 o la WEMCO wsp3a .

Por lo tanto es mas prudente declarar desierta la convocatoria y hacer de nuevo el proceso .

Atte.

  
JOSE IVAN VELANDÍA A.

Inspector electromecánico

Voto José Luis

Alcaldes  
Nov 6/2013  
9:55 am