



## RESPUESTA OBSERVACIONES SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS N° 128 DE 2020

**OBJETO:** DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CÓNICA DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, CALDAS.

**PRESUPUESTO OFICIAL:** \$39.688.851 IVA INCLUIDO.

La Empresa se pronuncia frente a las observaciones presentadas por el posible oferente **A&A FADIPARTES S.A.S**, a la Solicitud Pública de Ofertas N° 128 de 2020, presentadas dentro del plazo establecido, en los siguientes términos:

### OBSERVACIONES - A&A FADIPARTES S.A.S:

*Cordial Saludo:*

*Muy cordialmente le solicitamos nos informe si para el proceso de la referencia existen planos, dimensiones y/o especificaciones Técnicas?.*

Observación Solicitud Publica 128 Diseño. Suministro e Instalación Tapa Cónica de Fibra de Vidrio Para el Tanque de Agua Potable en el Municipio de San José



A&A FADIPARTES SAS <fadipartes@fadipartes.com>

Jue 22/10/2020 12:02

Para: Observaciones

Señores  
EMPOCALDAS  
AT. ANDRES FELIPE TABA  
Manizales-Caldas

Ref. Solicitud Pública 128

Objeto: Diseño. Suministro e Instalación Tapa Cónica de Fibra de Vidrio Para el Tanque de Agua Potable en el Municipio de San José

Asunto: Aclaración

Cordial Saludo:

Muy cordialmente le solicitamos nos informe si para el proceso de la referencia existen planos, dimensiones y/o especificaciones Técnicas??

Estamos interesados en presentar oferta para este proceso.

Quedamos pendientes de su respuesta

Cordialmente,

NELLY FERNANDEZ DE FRANCO  
Gerente General  
A&A FADIPARTES S.A.S  
Tels: 4190599 Cel: 323 2923757  
Movil: 3125875318 - 3125874313  
Bogotá - Colombia



## RESPUESTA:

1. Dando respuesta a la observación elevada por el posible oferente **A&A FADIPARTES S.A.S**, la empresa se permite informar lo siguiente:

No existen planos para la construcción del bien a suministrar, toda vez que, mediante el presente procedimiento de selección lo que se pretende es, contratar el **diseño** de la Tapa Cónica, además del suministro y la instalación de la misma.

De otra parte, referente a las dimensiones y especificaciones técnicas del suministro en cuestión, la empresa se ratifica en lo establecido dentro del Estudio de Necesidad de Contratación, y, en ese sentido, se permite adosar la siguiente información:

DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION TAPA CONICA DE FIBRA DE VIDRIO PARA EL TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CALDAS					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	Diseño, suministro e instalación, fijación con columnas y soportes de la tapa cónica en fibra de vidrio, de 11700 mm de diametro interior y de altura 1200 mm	GL	1.00	39.688.851	39.688.851
<b>Costo Total</b>					<b>39.688.851</b>
COSTO DIRECTO					29.410.042
ADMINISTRACIÓN 28%					8.234.812
IMPREVISTOS 1%					294.100
UTILIDAD 5%					1.470.502
IVA SOBRE UTILIDAD 19%					279.395
<b>Costo Total</b>					<b>39.688.851</b>

Dada en Manizales, a los 23 días del mes de Octubre del año 2020.

**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**  
Secretario General.

**SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS**  
Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento

PROYECTÓ: SANTIAGO LARGACHA ECHEVERRI.

