


| | |
|--|---|
|  F-GF-19 Versión 2 Abril 2016 | EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA CERTIFICACION RECIBO DE BIENES |
|--|---|

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| FECHA DE RECIBO DEL BIEN | | 12/12/2019 | |
| SECCIONAL QUE RECIBE | ANSERMA | | |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN | ALMACEN PARIS | | |
| NUMERO DE REMISION | 118176-30475 | ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | OC 9333 DE 2019 |
| FECHA DE CERTIFICACIÓN | | 12/12/2019 | |

| |
|---|
| <p>CONCEPTO: Se recibió a satisfacción... (descripción corta del elemento; Útiles de oficina, material de rio, aseo y cafetería y/o materiales en general, etc.)</p> <p>SE RECIBIO EN LA PLANTA A SATISFACCION LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1 CODO DE 8" * 90° PE100 AGUA 200 MM PN 16 RDE 11 NEGRO. 1 CODO DE 10" PE 100 AGUA 250 MM *90° PN 16 RDE 11 NEGRO, 2 PORTABRIDA DE 8" PE 100 200 MM PN 16 RDE 11 . 42 MTS DE TUBERIA DE 10" PE100 AGUA 250 MM PN 10 RDE 17 NEGRA , 42 MTS. TUBERIA DE 8" PE100 AGUA 200 MM PN16 RDE 11 NEGRA. 2 BRIDA LOCA HF 8". 2 BRIDA UNIVERSAL 10" R1. 2 BRIDAS LOCAS HF DE 10". 2 BRIDAS UNIVERSALES 8" R1. 1 VALVULA HF 10" BRIDA. 1 VALVULA HF DN 8" BRIDADA. 1 CODO PE 100 AGUA 200 MM *45° PN 16 RDE 11 DE 8" Y 1 CODO PE 100 AGUA 250 MM PN 16RDE 11 *45° DE 10". NOTA: REVISANDO LA TUBERIA DE 10" POLIETILENO LLEGA PN10 Y DEBE SER PN16, SE LE INFORMA AL PROVEEDOR PARA QUE ENVIE LA CORRECTA.</p> |
|---|

DATOS DE QUIEN RECIBE EL (los) BIEN (es)

| | | |
|------------------------|--------------------------|-------|
| DASY LORENA ORTIZ CANO | ADMINISTRADORA SECCIONAL | |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

| | | |
|------------------------|--------------------------|-------|
| DASY LORENA ORTIZ CANO | ADMINISTRADORA SECCIONAL | |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

| | |
|------------------------------------|--|
| F-GF-19 Versión 2 Abril 2016 | EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA CERTIFICACION RECIBO DE BIENES |
|------------------------------------|--|

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| | FECHA DE RECIBO DEL BIEN | 10/01/2020 | |
| SECCIONAL QUE RECIBE | ANSERMA | | |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN | ALMACEN PARIS | | |
| NÚMERO DE REMISION | 118736 | ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | OC 9333 DE 2019 |
| | FECHA DE CERTIFICACIÓN | | 10/01/2020 |

CONCEPTO: Se recibió a satisfacción... (descripción corta del elemento: Útiles de oficina, material de río, aseo y cafetería y/o materiales en general, etc.)

SE RECIBIO EN LA PLANTA A SATISFACCION LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 42 MT TUBERIA DE PE 100 PN16 RDE 11 NEGRA DE 10" POLIETILENO.

DATOS DE QUIEN RECIBE EL (los) BIEN (es)

DASY LORENA ORTIZ CANO ADMINISTRADORA SECCIONAL
 NOMBRE CARGO FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

DASY LORENA ORTIZ CANO ADMINISTRADORA SECCIONAL
 NOMBRE CARGO FIRMA

