

**EMPOCALDAS S.A E.S.P**

Chinchiná, 20 de noviembre de 2017

**PARA:** SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS  
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DE:** OSCAR SALAZAR GARCIA  
ADMINISTRADOR SECCIONAL CHINCHINÁ

**ASUNTO:** SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Por medio del presente, me permito informar acerca de una grave situación presentada en la Conducción de la Planta de Tratamiento Campoalegre para el municipio de Chinchiná..


Siendo las 09:30 am, informó el Administrador de la Hacienda la Doctora, que un árbol había caído sobre la red de 20" y la había reventado. Al asistir al sitio, constatamos la veracidad de la información. Debido a esto, se quedó el 70% de los usuarios del municipio sin servicio de acueducto (9.000 usuarios).

Se hicieron las reparaciones respectivas y se abrieron válvulas en la planta Campoalegre pero posterior a esto, se desempalmo una unión de 20" por presión del agua, teniendo que continuar con las labores de la emergencia.

Por lo anterior, se hace necesaria con carácter de urgente, imprescindible y prioritaria la intervención en ese sitio con una retroexcavadora y suministro, transporte e instalación de gaviones en media zonga en malla galvanizada triple torsión incluye acarreo interno, con el fin de realizar la reparación lo más pronto posible y así, garantizar la continuidad del servicio para todos los habitantes del municipio de Chinchiná, Palestina y la Fábrica de Café Liofilizado, nuestro principal usuario.

Por lo anterior, solicito de usted con todo respeto, declarar la emergencia para dar pronta solución a esta situación

Atentamente,



**OSCAR SALAZAR GARCIA**

	F-AC-46 Versión 1 Mayo 2012	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO
		INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: CHINCHINA Fecha del informe: NOVIEMBRE 20 DE 2017

**1. DESCRIPCIÓN DE LA EMERGENCIA PRESENTADA:**

**LUGAR:** Finca la Doctora – Conducción de 20” red matriz Planta Campoalegre, Municipio de Chinchiná.

Siendo las 09:30 am, se presenta daño por caída de un árbol en la conducción de 20” de asbesto cemento, de la red que conduce agua tratada de la Planta Campoalegre para el Municipio de Chinchiná. Para su reparación, se solicitó el servicio de una retroexcavadora para abrir brecha y mover tubos de 20” y retroexcavadora y suministro, transporte e instalación de gaviones en media zonga en malla galvanizada triple torsión incluye acarreo interno, siendo dificultoso por el tipo de terreno fangoso que hay en ese sitio.

Es de resaltar, que a un lado de la red de 20”, pasa a una distancia de 1.00 Mt, la red de 8” de asbesto cemento, que exige un trabajo delicado y cuidadoso en ese sitio, para no reventarla con la maquinaria.

La población afectada es de 40.000 personas, para un total de 9.000 suscriptores

**2. APOYO REQUERIDO:**

DESCRIPCIÓN	POSIBLE PROVEEDOR (del producto o servicio requerido)	PLAZO PARA EL PAGO (según lo pactado con el proveedor)

3. VALOR ESTIMADO PARA SOLUCIONAR LA EMERGENCIA: \$ 3.180.000

4. OBSERVACIONES: (Cuando se considere necesario se puede aportar información adicional)

---



---



---

Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.  
 En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"



F-AC-46  
Versión 1  
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

5. AGREGAR REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.  
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"



F-AC-46  
Versión 1  
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS




Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.  
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"



F-AC-46  
Versión 1  
Mayo 2012

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



OSCAR SALAZAR GARCIA

Nombre del Administrador

Firma

Notas: Agregue las filas que requiera según la información a reportar.  
En el numeral 2, cuando no haya proveedor disponible registre "POR DEFINIR"

Asunto **SOLICITUD DECLARATORIA DE EMERGENCIA**  
De <oscar.salazar@empocaldas.com.co>  
Destinatario carmenza gallo  
<carmenza.gallo@empocaldas.com.co>  
Fecha 2017-11-21 16:30

---



- F-AC-46\_INFORME\_EMERGENCIAS FINCA LA DOCTORA NOV 21 DE 2017.doc (10 MB)
  - CH- 043 OPERACION Y MTTO..docx (1,6 MB)
- 

Buena tarde

Le envío el documento adjunto para lo pertinente

Cordial saludo

--  
ÓSCAR SALAZAR GARCÍA  
Administrador  
EMPOCALDAS S.A E.S.P.  
Chinchiná, Caldas

MEMORANDO


OM-2017-II-00009338

Manizales, 20 de Noviembre de 2017

PARA: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
DE: DEPTO. PLANEACIÓN Y PROYECTOS  
ASUNTO: SOLICITUD DECLARATORIA EMERGENCIA EN CHINCHINA

Se ha recibido informe el señor administrador de la seccional de Chinchiná, donde se manifiesta que siendo las 09:30 am, se informó por parte del Administrador de la Hacienda la Doctora que un árbol cayó sobre la red de 20" reventándola, provocando que el 70 % de la población de Chinchiná, Palestina y Fabrica de café Liofilizado se quedara sin el suministro de agua potable.

Es por lo anterior que solicito se declare la situación de emergencia en el municipio de Chinchiná, Caldas.


  
Atentamente,  
Reservado Para Firma Mecánica  
ROBINSON RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
Jefe Depto Planeación y Proyectos

Anexo:  
Copia:

**EMPOCALDAS A.S. E.SP.**

Emergencia por daño acueducto en la finca la Doctora sector potrero en el municipio de Chinchina Caldas

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	<b>PRELIMINARES</b>				
2	Localización y replanteo	Gl	1.00	120,000	120,000
3	Retro excavadora	Hora	12.00	110,000	1,320,000
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GAVIONES EN MEDIA ZONGA EN MALLA GALVANIZADA TRIPLE TORSION INCLUYE ACARREO INTERNO	m3	6.00	290,000	1,740,000
<b>Costo Total</b>					3,180,000
<b>Costo Directo</b>					2,428,408
Administración				20%	485,682
Imprevistos				5%	121,420
Utilidad				5%	121,420
IVA sobre utilidad				19%	23,070
<b>Costo Total</b>					3,180,000

  
 Robinson Ramirez Hernández  
 Jefe Departamento de Planeación y proyectos