

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES ALLEGADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS N° 00153 DE 2020

OBJETO: Seleccionar en aplicación de los trámites legales correspondientes al contratista para la ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PARA ACUEDUCTO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA PRIMERA ESTAPA DE OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN ARAUCA A KILÓMETRO 41.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial designado para el presente procedimiento de selección asciende a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE (\$ 581.965.043,00) INCLUIDO IVA.

Por medio del presente, la Empresa se pronuncia frente las observaciones presentadas al informe de evaluación dentro del término concedido para la solicitud pública de ofertas 0153 de 2020, en los siguientes términos:

OBSERVACIONES – MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.

PAVCO

Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2020

Señoras
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Carrera 23 No. 75 – 82
VENTANILLA ÚNICA (RECEPCIÓN)
www.observaciones@empocaldas.com.co
www.contratacion@empocaldas.com.co
Correo Electrónico: empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co
Manizales, Caldas – Colombia

REF.: RESPUESTA DE SOLICITUD DE ACLARACION.
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS No 00153 DE 2020
OBJETO: ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIETILENO PARA ACUEDUCTO Y DEMAS
ACCESORIOS PARA LA PRIMERA ESTAPA DE OPTIMIZACION DE LA CONDUCCION
ARAUCA A KILOMETRO 41

Respetados Señores:

Hemos recibido el día 22 de diciembre del 2020 su solicitud de aclaraciones para Invitación de la Referencia.

Por medio de la presente damos a Ustedes respuesta:

1. Se requiere la aclaración del ítem 3 debido a que se pide PN16, pero se observa PN 6.

Respuesta: Confirmamos que el precio indicado en el formulario corresponde a "portabrida polietileno 200mm pe-100-pn16"

2. Se requiere la aclaración del ítem 9 debido a que se pide una "válvula Ventosa" y se observa "Válvula compuerta Elástica"


Respuesta: Corregimos descripción del ítem No 9 quedando de la siguiente manera, "VALVULA VENTOSA DE DIAMETRO 2" PN16 DOBLE CAMARA O TRIPLE ACCION O TRIPLE FUNCION - BRIDADAS"

3. En el ítem 21 se debe corregir la palabra Baridados.

Respuesta: Se corrige palabra "Baridados" por "Bridados" en el formulario de precios.

4. De acuerdo al acta publicado en la página de Empocaldas <https://www.empocaldas.com.co/>, el día 22 diciembre 2020 3:12 pm, Solicitamos corregir el precio ofertado indicado en el acta de Mexichem Colombia sas a \$ 500.142.783 incluido iva.

Cordialmente



Pedro Nel González E.
Gerente de Licitaciones y Contratos.
Mexichem Colombia SAS



OBSERVACIONES – ACUATUBOS S.A.S.

Carrera 49A N 48 sur - 100
 Univegas. bodega 102
 Teléfono: 57 (4) 604 38 38
 Envigado - Antioquia Colombia
 e-mail: acuatubos@acuatubos.com.co
 www.acuatubos.com.co
 NIT 800.226.360-1



Envigado, 22 de diciembre de 2020

Señoras
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

Asunto: Aclaración ítems cotizados, Solicitud Pública de Ofertas No. 153 de 2020

Cordial saludo,

1. Se aclara que el ítem 6 es válvula compuerta elástica 8" HD -- brida, vástago no ascendente.
2. Se aclara que el ítem 7 es válvula de compuerta elástica de 2" HD- brida, vástago no ascendente y con rueda de manejo.
3. Se aclara que el ítem 8 es válvula compuerta elástica 4" HD -- brida, vástago no ascendente.
4. Se aclara que el ítem 9 es válvula ventosa brida de 2" doble cámara o triple acción.

Cordialmente,



JAI ME ARISTIZABAL GALLO
 Representante Legal

Una vez analizadas las aclaraciones allegadas por los proponentes MEXICHEM COLOMBIA S.A.S y ACUATUBOS S.A.S, el comité evaluador encuentra que los documentos de carácter económico adosados por ambos oferentes, cumplen con los requerimientos deprecados por EMPOCALDAS S.A.E.S.P en los términos de referencia de la presente licitación, por ende, se tiene por subsanada la falta de dichos requisitos por parte de ambos proponentes, quedando habilitados en la revisión de documentos de índole económico.

Revisadas nuevamente las propuestas económicas de ambos oferentes, la evaluación arroja lo siguiente:

FORMULARIO DE PRECIOS	ACUATUBOS S.A.S	MEXICHEM COLOMBIA S.A.S
PROPUESTA	\$541.921.291	\$500.142.783
CORREGIDO	\$541.921.291	\$500.142.783
HABILITA	HABILITADO	HABILITADO



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

f @Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

Así las cosas:

MEXICHEM COLOMBIA S.A.S., resultó **HABILITADO** en la verificación de los documentos de carácter jurídico, en la verificación de los documentos de carácter técnico y condiciones de experiencia, en la verificación de los documentos de carácter financiero y análisis financiero y en la revisión de los documentos de índole económico, razón por la cual, su propuesta podrá continuar con el procedimiento de evaluación.

ACUATUBOS S.A.S., resultó **HABILITADO** en la verificación de los documentos de carácter jurídico, en la verificación de los documentos de carácter técnico y condiciones de experiencia, en la verificación de los documentos de carácter financiero y análisis financiero y en la revisión de los documentos de índole económico, razón por la cual, su propuesta podrá continuar con el procedimiento de evaluación.

En observancia de lo anterior, el comité evaluador designado para tal efecto recomienda:

PRIMERO: ACEPTAR LA OFERTA del proponente **MEXICHEM COLOMBIA S.A.S.**, para que ejecute el contrato correspondiente a la **ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PARA ACUEDUCTO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA PRIMERA ESTAPA DE OPTIMIZACIÓN DE LA CONDUCCIÓN ARAUCA A KILÓMETRO 41**, de la Solicitud Pública de Ofertas N° 0153 de 2020, por un valor de **QUINIENTOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$500.142.783) M/CTE IVA INCLUIDO** y un plazo de ejecución de **VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Se firma por parte del Comité Evaluador a los 28 días del mes de Diciembre de 2020.

V.bo: **ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**
Secretario General

V.bo: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**
Jefe Sección Contabilidad

V.bo: **ROBINSON RAMÍREZ HERNÁNDEZ**
Jefe Dpto. Planeación y Proyectos

Proyectó: **Santiago Largacha Echeverri**



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

