

MEMORANDO

1001-2022-II-00004952

Aguadas, 5 de Diciembre de 2022

PARA: CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE, SERGIO HUMBERTO LOPERA
PROAÑOS

DE: AGUADAS

ASUNTO: Solicitud Declaratoria de Emergencia Seccional Aguadas

Por medio de la presente, les informo que el día de hoy 05-12-2022 se declara emergencia por siniestro presentado en la Finca Royal Hass, Vereda Santa Rita, aduación de la reserva natural Tarcara a la Planta de tratamiento.

Anexo: Informe de Emergencia F-AC-46, Aviso de Siniestro F-GF-22 y fotos.
Gracias por la atención prestada.

Atentamente,

LUIS ANGEL TORRES AGUIRRE
Administrador

Anexo:
Copia:

Proyectó: Luis Angel Torres Aguirre



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

MEMORANDO

1500-2022-II-00004958

Manizales, 5 de Diciembre de 2022


PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA AGUADAS

Se ha recibido oficio e informe del señor administrador de la seccional de Aguadas, Luis Angel Torres Aguirre, donde manifiesta que en visita realizada el día 4 de diciembre del 2022, se evidencio un movimiento de masa del terreno que esta desplazando y tensionando un tramo de 120 metros de tubería de 8", corre el riesgo que en cualquier momento rompe los empalmes del tubo de asbesto cemento, el sitio del siniestro se encuentra en la finca Royal Hass Vereda Santa Rita, la aducción de la reserva natural Tarcará a la planta de tratamiento.

Por lo anterior solicito se declare la situación de emergencia en la seccional.

Atentamente,
Reservado_Para_Firma_Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

	F-AC-46 Versión 2 Enero 2018	SERVICIO DE ACUEDUCTO
		INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: Aguadas

Fecha del informe: Diciembre 05 de 2022

EVENTO: En visita realizada el día 04 de diciembre de 2022, se evidenció un movimiento en masa del terreno que está desplazando y tensionando un tramo de 120 metros de tubería de 8", corre el riesgo que en cualquier momento rompa los empalmes del tubo en Asbesto cemento, el sitio del siniestro se encuentra en la Finca Royal Hass Vereda Santa Rita, en la aducción de la reserva natural Tarcara a la planta de tratamiento.

FECHA: 04/12/2022

HORA: 11:00 am

COMPONENTE AFECTADO: La seccionales de Aguadas, se pone en riesgo la vida e integridad con la prestación del servicio de agua a 4900 suscriptores aproximadamente.

DESCRIPCION DEL DAÑO: Por movimiento en masa del terreno que está desplazando y tensionando un tramo de 120 metros de tubería de 8" en la Finca Royal Hass Vereda Santa Rita, en la aducción de la reserva natural Tarcara a la planta de tratamiento.

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL

ENTORNO: En la seccional de Aguadas se pone en riesgo la vida e integridad con la prestación del servicio de agua a 4900 suscriptores aproximadamente.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA: Se debe construir una variante de 120 metros de tubería polietileno de 8" PN instalada por terreno firme.

Personal: Profesional y técnicos.

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: 15 días.

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO: Aguadas Vía destapada Vereda Santa Rosa, al sitio del siniestro son aproximadamente 15 kilómetros, Finca Royal Hass Vereda Santa Rita llega carretera hasta el sitio afectado.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS





F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Luis Angel Torres Aguirre
Administrador
Empocaldas Municipio de Aguadas
Celular: 3217565760
Correo: angel.torres@empocaldas.com.co

Firma





