

MEMORANDO


1500-2023-II-00004528

Manizales, 23 de Noviembre de 2023

PARA: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: SOLICITUD DECLARACION EMERGENCIA VICTORIA

Se ha recibido oficio e informe de la señora administradora de la seccional de Victoria, donde informa que se presentó daño reportado en la planta de tratamiento de Agua Residual y la necesidad de su operación. Se requiere por contingencia el suministro de 400 galones de ACPM, por daño en el transformador de la energía.

Por lo anterior solicito se declare la situación de emergencia en la seccional de Victoria, Caldas.



Atentamente,
Reservado_Para_Firma_Mecánica
SERGIO HUBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños

Victoria Calas, 23 de Noviembre de 2023

PARA: Andrés Felipe Taba Arroyave
Gerente EMPOCALDAS

DE: Seccional Victoria

ASUNTO: Suministro de ACPM

Cordial saludo,

De la manera más atenta y respetuosa, teniendo en cuenta el daño Reportado en Planta de tratamiento de Agua Residual y la necesidad de su operación. Se requiere por contingencia del suministro de 400 galones de ACPM (80 galones diarios por aproximadamente 5 días), por daño en el transformador de la Energía.

Agradezco su colaboración;

Angie K Arias C

ANGIE KATHERINE ARIAS CARDONA
Administradora Empocaldas
Seccional Victoria



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS

Seccional: VICTORIA CALDAS Fecha del informe: 23 de NOVIEMBRE DE 2023

EVENTO: _Daño EN TRANSFORMADOR DE LA PTAR

FECHA: 23 NOVIEMBRE DE 2023 HORA: _6:00AM

COMPONENTE AFECTADO: _ENERGIA ELECTRICA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

DESCRIPCION DEL DAÑO:

Se presenta fallas en el servicio de energía eléctrica, se procede a realizar el reporte a la línea 115 de la CHEC, en donde se genera radicado, posteriormente trabajadores de la CHEC se desplazan al lugar durante el día realizaron las reparaciones pertinentes y finalmente se determina que el daño es en el transformador (Se requiere envío del transformador por garantía)

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACION DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO:

Impacto en la prestación del servicio de la planta de tratamiento de agua residual, ya que el servicio de energía eléctrica es fundamental para su operación.

REQUERIMIENTOS PARA REPARACION PARCIAL, O TEMPORAL O DEFINITIVA:

REPARACION PARCIAL:

Personal: _JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGENIERO ELECTROMECHANICO PARA DETERMINAR LA EMERGENCIA

Recursos Técnicos: _SUMINISTRO DE ACPM PARA OPERACIÓN DE LA PLANTA POR CONTINGENCIA, GENERADA POR FALLA DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL QUE ALIMENTA LA PTAR DE VICTORIA Y REPARACION Y/O COMPRA DE TRANSFORMADOR

Recursos económicos: _____

REPARACION DEFINITIVA:

Personal: _____

Recursos Técnicos: _____

Recursos económicos: _____

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACION / REHABILITACION: _APROXIMADAMENTE 5 DIAS

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:

REGISTRÓ FOTOGRAFICO Y/O GRAFICO DE LA SITUACION EVALUADA:



F-AC-46
Versión 2
Enero 2018

SERVICIO DE ACUEDUCTO

INFORME DE EMERGENCIAS



ANGIE KATHERINE ARIAS CARDONA

Nombre del Administrador

Angie K Arias C

Firma

